



# ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE

KOZÍ 4, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

Vážená paní  
Jitka Benešová  
VOBAS s.r.o.  
P. Holého 2005  
434 01 Most

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Praze

SBS 25318/2015

Ing. Hůlová/370

13.8 2015

K Vašemu dotazu sděluji,

tloušťka izolantu položky číslo 503 „tepelná izolace z minerálních vláken obj. hmotnost 13,5 kg/m<sup>3</sup> je 40 mm.

S pozdravem

Ing. Miluše Hůlová  
ředitelka odboru  
správy úhrad a ekonomie