

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 30

Název veřejné zakázky:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičíně dne 1. 11. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 27. 10. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy:

1. V projektové dokumentaci chybí specifikace k rozvaděči RVO. SO 411, č. položky 31. Bude doplněno?
2. Ve stavebním objektu SO411 se nachází položka č. 29. Není zde specifikováno svítidlo. Bude doplněno?

Odpovědi:

1. **Nebude.** Zapínací bod je specifikován s šesti vývody, v provedení standard Jičín tzn. konkrétní provedení by měl určit správce, dle aktuálních požadavků.
2. **Nebude.** Tato položka udává obecně demontáž bez specifikace konkrétního typu svítidla.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

JUDr. Jan Malý, starosta města

