

Číslo dopisu: 0417/UNI-OVA/2014

V Ostravě: 29. 12. 2014

Vyřizuje, tel.: Illková Lhotská, +420 596 245 926

**Věc: Dodatečné informace č. 02 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku „Hasičská zbrojnice Bolatice – zateplení“ v souladu s § 49 odst. 1 - 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

---

Na základě žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odesílá a zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění požadavku dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

**Dotaz č. 1**

21-M Elektromontáže-položka č. 36 – Demontáž a montáž nového hromosvodu

Žádáme o upřesnění kolik metrů hromosvodu budeme demontovat a kolik metrů nového hromosvodu budeme montovat. Je součástí této položky i cena za revizi hromosvodu?

**Odpověď č. 1:**

*Je počítáno s demontáží 105 mb stávajícího hromosvodu a montáží a napojením 105 mb nového hromosvodu včetně dodání revizní zprávy.*

**Dotaz č. 2**

V zadávací dokumentaci v bodě 8.5.1 se uvádí, že je nutno splnit technické kvalifikační předpoklady doložením min. 4 staveb obdobného charakteru, tj. stavební práce, jejichž předmětem bylo zateplení obvodových konstrukcí systémem ETICS ve finančním objemu min. 500 000,- Kč bez DPH za každou stavbu, přičemž součástí prací min. u 2 z těchto staveb bylo provedení zatepleného střešního pláště hydroizolací pomocí EPDM střešní membrány v rozsahu alespoň 90m2. Je možno doložit zvlášť osvědčení na 4 stavby, jejichž předmětem bylo zateplení obvodových konstrukcí systémem ETICS ve fin. objemu min. 500 000,- Kč bez DPH a zvlášť osvědčení na 2 stavby, kde bylo provedeno zateplení střešního pláště hydroizolací pomocí EPDM střešní membrány v rozsahu alespoň 90 m2.

**Odpověď č. 2:**

*Zadavatel trvá na svém požadavku prokázání zkušenosti s koordinací jednotlivých činností na stavbě. Osvědčení není možné doložit zvlášť.*

**Dotaz č. 3:**

Žádám o dodatečné informace k celkovému vzhledu nové fasády na objektu hasičské zbrojnice. Na obhlídce stavby v tom neměli jasno ani zástupci investora. V zadávací dokumentaci není zřejmá šířka pruhu a ani jednotlivé barvy. Toto se nedá vyčíst ani v zadávací dokumentaci. Je potřeba vědět přesný odstín barev.

**Odpověď č. 3:**

*Barevné provedení fasády je znázorněno na výkrese S5 – POHLEDY. Na fasádě není počítáno s žádnými pruhy. Platí, že plochy označené 1 a 2 budou dle Legendy barev červené (dle výběru investora). Plochy označené 3 a 4 budou v souladu s Legendou barev*

*šedé (dle výběru investora). Vítězný uchazeč předloží před zahájením prací zadavateli vzorník toho výrobce probarvených omítek, kterého uchazeč použil ve své nabídce. Výběr barevného odstínu zadavatelem se bude blížit barevnému podání například dle vzorníku omítek Weber Color Line – RA2D (pro plochy označené 1 a 2) a Marmolit M101 (pro plochy 3 a 4). Výkres S5 – POHLEDY tvoří přílohu těchto dodatečných informací.*

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny dodatečné informace a přílohy těchto dodatečných informací obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; a **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění dodatečných informací.**

*S ohledem na upřesnění zadávací dokumentace obsažené v dodatečných informacích č. 02 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek o **2 dny** takto:*

Nová lhůta pro podání nabídek:

**7. 1. 2015** ve 14:00 hod.


Nová lhůta pro otevírání obálek:

**7. 1. 2015** ve 14:10 hod.

Nový termín pro doručení písemné žádosti o dodatečné informace: **30. 12. 2014**

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o dodatečné informace, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

S pozdravem



**Ing. Libor Zegzulka**  
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.  
společnost pověřená výkonem  
zadávatelských činností

**Přílohy:** dle textu