



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č.m.	název místnosti	plocha m ²
1.01	Hala	39,73
1.02	Pokladna	1,56
1.03	Šatna	13,70
1.04	Místnost pro společenské účely	25,97
1.05	Místnost pro společenské účely	20,64
1.06	Chodba/čekárna	15,24
1.07	Doktor	14,50
1.08	Předsíní / úklidová místnost	3,10
1.09	Toaleta ženy	3,00
1.10	WC1	1,47
1.11	WC2	1,47
1.12	Toaleta muži	5,50
1.13	WC	1,47
1.14	Schodiště	13,00
1.15	Společenský sál	264,00
1.16	Pódium	64,98
1.17	Výdejna pochutin	28,77
1.18	Spíž	2,16
1.19	Chodba	5,78
1.20	Toaleta	4,35
1.21	WC	3,17
1.22	Sklad kultury	23,43
1.23	Sklad	67,43
1.24	Sklad	43,69
1.25	Sklad sportu	4,56
1.26	Toaleta - ZTP	3,87
Celkem		676,54

POZNÁMKA:

- projekt není podkladem pro zhotovení díla.
- Finální dimenze jednotlivých sítí, pozice a vlastní technická řešení bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.
- Nejedná se o výrobní, ani dílenskou dokumentaci.
- Rozměry všech prvků na stavbě musí realizovat firma ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě.
- O případných změnách nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora před zhotovením díla.
- V případě nejistoty se obrátit na projektanta.
- Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby.
- Za vyřízení průběhu sítí odpovídá dodavatel stavby.
- Dodavatel stavby je povinen se před započetím díla seznámit s projektovou dokumentací a stavem řešeného objektu.
- Hrany omezených konstrukcí budou vyznačeny šikmými námičkovými podmičkovými pruhy.
- Výšková kóta parapetu představuje rozměr od čisté podlahy k hornímu lícii parapetu (stavební).
- Přesná poloha prostupu a drážek bude koordinována s částí ZT1.

LEGENDA

- rozdávka řídicí
- zásuvka STA
- datová zásuvka
- zás. 230 V IP 44 zapuštěná
- zás. 230 V IP 20
- dvířk. zás. 230 V IP 20
- vývod 400 V IP44
- vývod 230 V IP44
- pospojovací uzemnění
- vyp. 1 IP 44-zapuštěný
- prostorový termostat
- vyp. 1 IP 20
- vyp. 5 IP 20
- vyp. 6 IP 20
- vyp. 7 IP 20
- NO-LED 1 hod 3 W IP 44
- pohybové tělo
- Keselci vedení
- stoupací vedení
- TS
- Totál stop

- návrh svítidel dle výpočtu osvětlení
- elektronická tlačítková osvětlení pod omítkou z rozvodnice řídicí R1 a R2 budou instalovány kabel. rozvody osvětlení + zásuv. okružní 230 V
- Elektronický výzvěstový systém
- signální tahové tlačítko
- resonator tlačítko
- transformátor
- umístění nad dveře
- kontrolní modul s alarmem
- FAP 3002
- FAP 2001
- FLM 1000
- FEH 2001

OP 1

KO125

PA-01

KO125

podomítková krabice s vnitřním osazením svorky pro napojení vývodu pospojování dveří, vodovodů, baterie, pospojování lapaní, pospojování stropních svítidel každá krabice samostatně napojena CY16 z PA01 střed osazení 0,25 m odpodlahy


dvířk. svorka pro vyrovnání potenciálů učená v KP68

podomítková krabice s vnitřním osazením EPS3

podomítková krabice s vnitřním osazením EPS2 přívod z uzemnění objektu vývod 4xCY16 do PA 01,02,03,04

podomítková krabice s vnitřním osazením svorky pro napojení vývodu antén, podlahy

KO100



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
K F J STAVEBNÍ FIRM A	MARTIN JAHODA	MARTIN JAHODA	
INVESTOR: Obec Nový Vestec, Ke Společnosti 5, 25075 Nový Vestec			
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.5 p.č. 142/1, k.ú. Nový Vestec	DATUM	10.2021
OBJEKT č.p.5		FORMÁT	A2
OBSAH :		MĚŘÍTKO	1:100
ELEKTROINSTALACE PÚDORYS 1.NP		STUPEŇ	DSP
		Č. VÝKR.	PARE Č.
		D.1.4.3	