

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 29. 4. 2026

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	Obec Běloutín
Ulice, číslo popisné, PSČ:	Běloutín 151, 753 64 Běloutín
IČ:	00301019
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Eduard Kavala, starosta

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy objektu OÚ a KD Běloutín - Výměny zdroje tepla na tepelná čerpadla – opakované zadání

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026- 018617

zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ s předchozí žádostí dodavatele ze dne 27. 4. 2026.

Dotaz č. 1

Dobrý den, v souvislosti s přípravou nabídky na veřejnou zakázku na snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu Běloutín č.p. 213 a Obecního úřadu Běloutín č.p. 151 Vás žádáme o upřesnění následujících informací: Projektová dokumentace (technická zpráva D 1.4.1 – Vytápění a schéma zapojení V4) předpokládá demontáž stávajících plynových kotlů a instalaci nového záložního kondenzačního plynového kotle (v Kulturním domě 3,4–24 kW, na Obecním úřadě 5,4–36,5 kW) jako zálohu kaskády tepelných čerpadel. V předložené dokumentaci však zcela chybí informace o stávajících komínech a způsobu napojení nových kotlů na odvod spalin. Žádáme proto o poskytnutí následujících informací pro oba objekty samostatně: - Jakým způsobem bude řešeno napojení nového záložního plynového kotle na stávající komínové těleso (využití stávajících průduchů, vložkování, prodloužení komína, nový komínový systém apod.)? - Jaké jsou délky (výšky) a vnitřní průměry stávajících komínových průduchů, ke kterým bude nový plynový kotel napojen? Děkujeme.

Reakce zadavatele č. 1

Zadavatel uvádí, že odvod spalin (odkouření) pro oba objekty – Kulturní dům Běloutín č.p. 213 i Obecní úřad Běloutín č.p. 151 – bude řešen ve stávajících trasách komínových těles.

Podrobnosti k vedení odkouření jsou patrné z projektové dokumentace, konkrétně z výkresů V3 pro oba objekty. Dále je řešení doloženo v příložené dokumentaci (PDF a DOC), kde je součástí také fotodokumentace stávajícího stavu.

Odkouření je současně zahrnuto v rozpočtu, a to v rámci položky č. 3 (viz příložený soupis prací).

Přílohou tohoto vysvětlení jsou přílohy č. 1 a soubory s názvem Odkouření OU a KD.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace má pouze upřesňující charakter, nejedná se o změnu zadávacích podmínek, a proto zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Praze, 29. dubna 2026

Petra Řezníčková

Kontaktní osoba zadavatele pověřena výkonem zadavatelských činností