



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY JIHO

Územní odbor Znojmo
Dopravní inspektorát Znojmo

Obecní úřad Vratěšín	
Datum a čas:	22.07.2020 08:12:25
Číslo jednací:	VRAT-316/2020
Počet listů/příloh:	3/2/0
Nelistinné přílohy:	0/-
Spisový znak:	280.1.1

JID: PCR06ETRPO93189239

Č.j.: KRPB-139016/ČJ-2020-061306

Znojmo 22. července 2020
Počet listů: 1

Obecní úřad Vratěšín
671 07 Vratěšín 88

Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu RD v obci Vratěšín – závazné stanovisko

K žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci: „Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu RD v obci Vratěšín“, ze dne 21.7. 2020, sděluji:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s realizací stavby a vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

Policie České republiky, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nemá připomínek k technickému řešení výstavby rodinných domků v obci Vratěšín dle předložené a potvrzené projektové dokumentace.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s úpravou komunikačního připojení dle odsouhlasené dokumentace.

Policie České republiky, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nemá připomínek s připojením lokality RD na místní komunikaci v obci Vratěšín dle předložené a potvrzené projektové dokumentace.

Detail dokumentu přijatého

Čj.: VRAT-316/2020

JID: VRATMNP9E5X9

Věc: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu RD v obci

Vratěnín

Vlastník: Franková Lenka / Účetní

Spis:

Typ: Běžná písemnost

Spis. značka:

Počet listů/příloh: 3/2/0

Věcná skupina: 280.1.1 Stavby a rušení silnice nebo místní komunikace

Skartační režim: A/10-Uzavření spisu nebo vyřízení dokumentu

Čj. původní: KRPB-139016-1/ČJ-2020-061306

Doručeno: 22.07.2020

Spisová značka pův.: KRPB-139016/ČJ-2020-061306

Zaevidováno: 23.07.2020

Stav dokumentu: Vyřizovaný

Vyřízeno:

Umístění:

Zásilka

Odesílatel	Způsob	Druh zásilky	Služba	Číslo zásilky	Doručeno
(jydai6g)/Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje/Kounicova 687/24/Brno	Datová schránka	Datová zpráva			22.07.2020

Popis:

Komponenty

Název	Název souboru	Vloženo
D_1_1_06_-_dopravní_.pdf	D_1_1_06_-_dopravní_.pdf	23.07.2020
závazné_stanovisko_d.pdf	závazné_stanovisko_d.pdf	23.07.2020

Počet: 2

Transakční protokol

Čas	Uživatel	Transakce	Popis
23.07.2020 12:11:21	Účetní/Lenka Franková	Předání dokumentu referentovi	Předáváno: Lenka Franková / Účetní
23.07.2020 12:11:09	Účetní/Lenka Franková	Ověření podpisu komponenty	Výsledek první ověření: Podpisy jsou platné (komponenta JID: VRAT93VLE5XQ)
23.07.2020 12:11:08	Účetní/Lenka Franková	Ověření podpisu komponenty	Výsledek první ověření: Podpisy jsou platné (komponenta JID: VRATD3W1O0N1)
23.07.2020 12:11:04	Účetní/Lenka Franková	Přidání, odebrání nebo úprava komponenty	Přidání komponenty: D_1_1_06_-_dopravní_.pdf
23.07.2020 12:11:04	Účetní/Lenka Franková	Přidání, odebrání nebo úprava komponenty	Přidání komponenty: závazné_stanovisko_d.pdf
23.07.2020 12:11:03	Účetní/Lenka Franková	Připojení čísla jednacího	VRAT-316/2020
23.07.2020 12:11:03	Účetní/Lenka Franková	Založení záznamu nebo zaevidování přijatého dokumentu	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu RD v obci Vratěnín



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE



Územní odbor Znojmo
Dopravní inspektorát Znojmo

JID: PCR06ETRPO93189239

Odůvodnění:

- *projektová dokumentace odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích*
- *v místech komunikačních připojení musí být zajištěny předepsané rozhledové poměry dle platných předpisů, tj. rozhledové trojúhelníky musí být bez překážek bránících rozhledu (např. vegetace, neprůhledné oplocení, opěrné zdi, rozvodové skříně, atd.), po celou dobu existence připojení.*

Zpracoval :

por. Ing. LATNER Jiří
komisař

tel.: 974 641 254

npor. Mgr. PEŠEK Robert
vedoucí DI

