



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

zveřejněno dne: 5.9.2014
ve Věstníku veřejných zakázek
pod evidenčním č. zakázky: 493159
vyřizuje: Bc. Iva Kořanová
tel.: 474 720 571

Ústí nad Labem: 18.9.2014

Dodatečné informace č. 1

**K veřejné zakázce na zhotovitele stavby
„Splašková kanalizace a ČOV Bohutín, část ČOV“**

1. Dotaz uchazeče

V technické zprávě je uvedeno níže specifikované čerpadlo:

Recirkulační čerpadlo interní recirkulace (ponorné kalové) (P3):

typ ponorné kalové

průtok 5,0 l/s

dopravní výška 1,5 m

výtlač/sání DN 65

průchodnost 65 mm

příkon 2 kW

napětí/proud 400V/2,8A

délka kabelu 10 m

materiál šedá litina

příslušenství stacionární sada, vedení do hl.5 m, patní koleno, řetěz 6 m,


dvojité mechanická ucpávka, bimetalový spínač tepelné ochrany

motoru, čidlo průsaku ucpávkou, spouštěcí zař. nerez

Počet 1x komplet + 1x čerpadlo jako suchá rezerva

Ve výkresech je toto čerpadlo v obou nádržích tak by muselo být 2x komplet + 1x čerpadlo jako suchá rezerva

ve výkazu výměr však toto čerpadlo není uvedeno vůbec. Prosím o upřesnění, nebo zaslání nového výkazu výměr.



PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

zapsaná v OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676

Odpověď:


Ve zveřejněném soupisu prací tato čerpadla nebyla uvedena. V příloze těchto dodatečných informací zasíláme doplněný soupis prací, který prosím oceňte ve vaší nabídce.

Další informace:

Vzhledem k tomu, že v termínu prohlídky místa budoucího plnění nebyla žádná prohlídka uskutečněna (žádný ze zájemců nepožádal o prohlídku místa v termínu stanoveném zadavatelem) - navrhuje zadavatel uchazečům ještě jednu možnost prohlídky ČOV a to dne 23.9.2014 ve 14:30 hod. Sraz u čistírny odpadních vod.

V případě zájmu je potřeba prohlídku písemně oznámit nejpozději v pondělí 22.9.2014 na e-mail zástupce zadavatele.

S pozdravem

  **- PROVOD -**
inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 201 580
Fax: 474 720 561
IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829

Bc. Iva Kořanová
za zástupce zadavatele

Příloha:

Soupis prací – strojní část: COV Bohutin_VV_strojní_NOVY.xls