

K.Ú. VIZOVCE	AREÁL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ	NEZPEV.	ZPEVN.	NEZPEV.	ZPEV.
17.10	23.90	8.00	4.30	8.10	

\$5


\$6

\$7

\$8

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

PODÉLNÝ PROFIL
AREÁLOVÉ
KANALIZACE
MĚŘÍTKA 1:500/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	HĽOUBKA VÝKOPU	KÓTA VÝKOPU	HĽOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA DNA POTRUBÍ	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	SROVNÁVACÍ ROVINA	STANIČENÍ [km/m]	PROFIL [mm]-MATERIÁL-DĚLKA[m]	SKLON[promile]-DĚLKA[m]	ULOŽENÍ	KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]
292.34	1.77	290.33	1.65	290.45	292.10	282.00	0.0	DN250-PVC-KG S8-53.30	7.6-17.10	7.1-23.90	DN125-PVC-KG S8-8.10
292.34	1.59	290.46	1.47	290.58	292.05	292.10	17.10	DN250-PVC-KG S8-53.30	7.1-23.90	7.1-23.90	DN125-PVC-KG S8-8.10
292.39	1.47	290.63	1.35	290.75	292.10	292.10	41.00	DN250-PVC-KG S8-53.30	7.5-8.00	7.3-12.40	DN125-PVC-KG S8-8.10
292.39	1.48	290.65	1.36	290.77	292.13	292.13	41.60	DN250-PVC-KG S8-53.30	7.5-8.00	7.3-12.40	DN125-PVC-KG S8-8.10
292.39	1.51	290.69	1.39	290.81	292.20	292.20	43.80	DN250-PVC-KG S8-53.30	7.5-8.00	7.3-12.40	DN125-PVC-KG S8-8.10
292.39	1.44	290.72	1.32	290.84	292.17	292.17	49.00	DN250-PVC-KG S8-53.30	7.5-8.00	7.3-12.40	DN125-PVC-KG S8-8.10
292.40	1.32	290.78	1.20	290.90	292.10	292.10	53.30	DN250-PVC-KG S8-53.30	7.5-8.00	7.3-12.40	DN125-PVC-KG S8-8.10
							61.40	DN250-PVC-KG S8-53.30	7.5-8.00	7.3-12.40	DN125-PVC-KG S8-8.10

RAZÍTKO SUBDODAVATELE:		
vedoucí projektant	vypracoval	technická kontrola
ING. MICHAL ONDROUŠEK	ING. JIŘÍ STAŠEK	ING. MICHAL ONDROUŠEK
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		HP44-95173

POZNÁMKA:
PŘED ZAPOČETÍM ZEMLNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO PROKAZATELNÉ VYTŘEČENÍ STÁLACÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ZEMLNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE ČSN 73 3050. PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ JE NUTNO DODRŽET PODMINKY DANÉ VÝROBCEM POTRUBÍ. LOŽE, OBŠYP POTRUBÍ A ZÁŠYP ŘYH JE NUTNO HUTNIT PO VRSTVÁCH DLE PLATNÝCH ČSN (MAXIMÁLNÍ TL. VRSTVY 0,15 m).

$\pm 0 \cong 292,440 \text{ m n.m.}$ - HRANA NOVÉHO BAZÉNOVÉHO OCHOZU

VÝRAČOVAN ING. A. MACHU	ODP. PROJ. PROFES F. ORSMA	KONTROLOVAL F. ORSMA	HL. INŽ. PROJEKTU
MÍSTO STAVBY: Vízovice			
STAVEBNÍK: Město Vízovice			
Areál koupaliště ve Vízovicích			
SO03 VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY			
PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE			
 CENTROPROJEKT CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNKOVA 157 760 01 ZLÍN			
FORMÁT	3 A4		
DATUM	03/2019		
STUPEŇ	DPS		
MĚŘÍTKO	-		
Znak čísl.:	190286		
AČICHINÍ KOJ PROF ČÍS.	VÝKRESU	DOD	
D1S	S	03	