

Obec Bolatice

Hlučínská 95/3, 7478 23 Bolatice

zveřejněno na profilu zadavatele: dne 27. 1. 2026

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/127a38a7-d8ae-4a9f-8457-6302fd19bd48>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (3)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle § 52 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“) označené **Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1. etapa**

Údaje o zadavateli a jeho zástupci

zadavatel: **Obec Bolatice**
sídlo: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Oprávněná osoba: Mgr. Herbert Pavera, starosta
IČO: 002 99 847

zástupce zadavatele: **recte consulting s.r.o.**
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská, PSČ 702 00 Ostrava
IČO: 072 54 644
kontaktní osoba: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, +420 731 677 477, recte@recte.cz

Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice, IČO 002 99 847 zastoupené Mgr. Herbertem Paverou, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1. etapa** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 1. 2026 pod ev. číslem zakázky Z2026-004126 a na profilu zadavatele uvedeného výše.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí u objektu SO 501 - STL PLYNOVOD, PŘÍPOJKA PLYNU v Technické zprávě a rozpočtu, resp. specifikaci materiálu je rozpor mezi dimenzí plynovodní přípojky – dn40 vs. dn32, vč. příslušných tvarovek a navrtávacího T kusu. Co platí?

Odpověď zadavatele:

Platná je dimenze PE dn40. Opraveno ve specifikaci a soupisu prací. Aktualizovaný výkaz výměr a specifikace materiálu tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_2:

Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí u objektu SO 501 - STL PLYNOVOD, PŘÍPOJKA PLYNU V rozpočtu je odstavení STL plynovodu dn90 pouze jedním stlačovadlem – dle pravidel GasNet je nutné použít dvě stlačovadla.

Odpověď zadavatele:

Dle aktuálního předpisu GRID_TX_S04_01_09 Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí, je vyžadováno jedno stlačování. Dvě stlačování budou použité pouze pokud jedno stlačení nevytvoří plynotěsný uzávěr (např. u STL d90, d110) , je nutno použít další uzávěr, např. druhé stlačení a prostor mezi uzávěry trvale odvětrávat (např. osazením přípojkového navrtávacího T-kusu).

Dotaz dodavatele (úplné znění)_3:

Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí u objektu SO 501 - STL PLYNOVOD, PŘÍPOJKA PLYNU

V rozpočtu chybí montáž a dodávka opravárenských tvarovek dn90.

Odpověď zadavatele:

Doplněno do specifikace a soupisu prací. Aktualizovaný výkaz výměr a specifikace materiálu tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_4:

Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí u objektu SO 501 - STL PLYNOVOD, PŘÍPOJKA PLYNU

Prosíme o zaslání vyjádření GasNet k projektové dokumentaci.

Odpověď zadavatele:

Vyjádření poskytuje zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení.

V Ostravě dne: 27. 1. 2026

JANA KOBĚLUŠOVÁ

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Přílohy – uvedené v textu