

Od: pustejovsky@23studio.cz
Odesláno: úterý 19. srpna 2025 16:44
Komu: 'zavodsky@iwu.cz'; 'Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz'; 'lnenicka@3pprojekt.cz'; 'kaplan@iwu.cz'
Předmět: KBKO-vyjádření k provedení vzorku

Dobrý den po síti,
Děkuji za provedení vzorku betonové konstrukce pro kolumbária.

Bohužel výsledek neodpovídá naší představě.
Povrch a struktura by za architekta byly přijatelné. S objednatelem jsme se ale shodli, že by mohlo být problematické přijetí veřejností. Je to příliš živé, „surové“, jakkoliv osobně s tím nemám problém. Problematická je ale barevnost. Záměrem byla velmi světlá až bílá varianta, barevně stejnoměrná. Vzorek je naopak celkem standardně šedý, v ploše je tmavost nestejnoměrná – plocha je „flekatá“. Provedení pracovní spáry je vcelku dobré, vykazuje jen lokální poruchu.

Po předběžné poradě s objednatelem navrhuji prověřit jednu z projektem dříve uvažovaných technologických variant (která byla uvažována jako záložní): betonové části řešit jako spřaženou (zmonolitněnou) betonovou konstrukci. Obálka by byla realizována jako ztracené bednění ze subtilních prefabrikátů typu „Filigrán“, u kterých lze zajistit požadovanou barevnost a kvalitu povrchu. Celé by to následně bylo zmonolitněno.

Prosíme o prověření možnosti vydat se touto cestou a dopadu do ceny a harmonogramu.
V případě, že se na úpravě technologie dohodneme, bych obratem připravil podklady.

Prosím paní Pokornou o případné doplnění za objednatele.

Díky
Hezký den
S pozdravem
Jan Pustějovský

—
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.
Autorizovaný architekt ČKA č.04432

23STUDIO | platforma architektů
e: pustejovsky@23studio.cz
t: +420 775 137 881

