

TYP POTRUBÍ, AŠ, VDJ A MEZI NIMI							
VÝPIS MATERIÁLU	PŘÍVOD	ODBĚR	PŘEPAD	VÝPUST	CHLOR	ODVĚTR.	SOUČET
OZNAČENÍ MATERIÁLU	KS (M)	KS (M)	KS (M)	KS (M)	KS (M)	KS (M)	KS(M)
LT HRDLOVÉ DN80, JIŠTĚNÉ SPOJE (KS)	3	3	5	3			14
LTKOLENO HRDLOVÉ 80, JIŠT. SPOJ	2	2	2	4			10
PŘÍRUBA JIŠTĚNÁ NA LT80	4	4	2	2			12
KOLENO PŘÍRUBOVÉ DN80 90°LT			1				1
PŘÍRUBOVÁ ODBOČKA T80	1	1		1			3
MONT. VLOŽKA DN80	1	1		1			3
ŠOUPĚ DN80 S RUČ. KOLEM	2	1		1			4
ŽABÍ Klapka DN80				1			1
VODOMĚR DN80 INDUKČNÍ	1	1					2
VTOKOVÝ KOŠ DN80		1					1
WAGA SPOJKA DN80	1	1					2
NAVRT.PAS 80+UZÁVĚR	1	1					2
VZDUŠNÍK 50		1					1
POTR. NEREZ DN80 (M)	12		6				18
POTR. NEREZ DN150 (M)						4	4
KOLENO NEREZ VARNÉ DN80-90°	3	1	1				5
KOLENO NEREZ VARNÉ DN150-90°	3	1	1			4	9
PŘÍRUBA NEREZ VARNÁ DN80	3		3				6
PŘEPAD NEREZ DN80			1				1
OBJÍMKA DN80 S ÚCHYTY KOMPLET	6	0					6
PROSTUP SEGMENT. DN100 KOMPLET	6	6	4	6			22
CHLORÁTOR SADA + POTRUBÍ + ARMAT.					1		1
CHRÁNIČKA PRO KABEL A CHLOR (M)	30						30

Investor město Rtyně v Podkrk.			VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV		
Rtyně v Podkrk.		Kraj Královéhradecký			
Č. zak. 2024.05	Stupeň DVZ	Vypracoval Ing. Novotný	Projektant Ing. Novotný	Datum 05.2024	Měřítko
Akce MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ REKONSTRUKCE VODOJEMU NÁMĚRKA					Č. přílohy D5
Příloha VÝPIS MATERIÁLU POTRUBÍ					