LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m
1.01	CHODBA	22.79
1.01a	CHODBA	8.33
1.02	SCHODIŠTĚ	16.12
1.01b	RESTAURACE – CHODBA	5.76
1.03	RESTAURACE	58.36
1.04	RESTAURACE – PŘÍPRAVNA	11.39
1.05	RESTAURACE – SKLAD	3.65
1.06	RESTAURACE – SKLAD	8.55
1.07	RESTAURACE – SCHODY	3.58
1.08	RESTAURACE – WC ŽENY	0.91
1.09	RESTAURACE – SCHODY	2.08
1.10	RESTAURACE – PŘEDSIŇ WC MUŽI	2.82
1.11	RESTAURACE – MUŽI PISOÁRY	3.80
1.12	RESTAURACE – MUŽI WC	1.34
1.13	RESTAURACE – ÚKLID. KOMORA	1.14
1.14	PRODEJNA – SPRCHA	2.47
1.15	PRODEJNA – WC + ÚKLID	2.17
1.16	PRODEJNA – CHODBA	14.35
1.17	PRODEJNA	60.16
1.18	PRODEJNA – SKLAD	28.99
1.19	PRODEJNA – SKLAD	30.21
1.20	PRODEJNA – ZÁSOB. RAMPA	9.74
1.21	PRODEJNA – SKLAD OBALŮ	7.03
1.22	PRODEJNA – SKLAD OBALŮ	

Legenda:

Topná voda - přívodní potrubí

Topná voda - zpětné potrubí

PT Prostorový termostat - programovatelný, týdenní
- dle dodavatele tepelného čerpadla
- 230V

Deskové otopné těleso
- Připojení boční
- Připojovací závit G ½ vnitřní
- Připojení na přívodu: Termostatický ventil + termostatická hlavice
- Připojení zpátečka: Radiátorové uzavírací šroubení (nastavení regulace při komplexní zkoušce)

Deskové otopné těleso typu VK
- Připojení pravé spodní
- Připojovací závit G ½ vnitřní
- Integrovaný rad. ventil + termostatická hlavice
- Připojení rohové uzav. šroubení pro VK tělesa (nastavení regulace při komplexní zkoušce)

Článkové otopné těleso
- Připojení spodní na střed nebo boční
- Připojovací závit G ½ vnitřní
- Připojení: Termostatický ventil + termostatická hlavice
- Připojení zpátečka: Radiátorové uzavírací šroubení (nastavení regulace při komplexní zkoušce)

Nástěnný infrazářič
- Max výkon 1,2 kW
- Dodávka + montáž EI

VYPRACOVAL	P. Bálek		DATUM	STUPEŇ P.D.
SCHVÁLIL	P. Škarda		01/2025	DPS
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89 na p.č. 98 v k.ú. Rychnov nad Malší			
INVESTOR	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, DOLNÍ DVOŘIŠTĚ 62, 382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ			
PROFESE	D.1.4.2 Vytápění		MĚŘÍTKO	1:50
			ZAK. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU	Půdorys 1.NP		POZNÁMKA	
			POČET A4	Č. VÝKRESU
			6	D.1.4.2.2

CBEnergo
ENERGETIC SYSTEMS
Lannova 205/16
370 01 České Budějovice
cb-energo.cz