


EQUIPMENT LIST [SEZNAM ZAŘÍZENÍ]				
	EM&Cproject		design [navrhl]: Ing. Petr Janovský	
	Hluboká 486		checked [kontroloval]: Ing. Petr Janovský	
	403 31 Ústí nad Labem		approved [schválil]: Ing. Petr Janovský	
			date [datum]: 13.10.2023	
project [projekt]:		ZS VELTRUSY – VYSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN		
customer [zákazník]:		Město Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy		
order No. [číslo zakázky]	annex No. [příloha číslo]	degree of documentation / change: [stupeň dokumentace / změna]		revize: date [datum]:
2210003	D.1.4.6-002	DPS - ETAPA I. + II.		0 11.11.2023

[illegible]

místnost	název - původní stav	rozvaděč	obvod číslo	obvod typ	jistič	jistič chránič	1F zařízení kW	3F zařízení kW	zásuvky kW	osvětlení kW	A	AN	B	C	N	odtahový ventilátor	vypínač č.1	vypínač tlačítkový	ovladač stmívač DALI	MW detektor pohybu	zásuvka zeď	dvojzásuvka zeď	zásuvka podlaha	dvojzásuvka podlaha	vývod technologie	datová zásuvka strop	datová zásuvka zeď	datová dvojzásuvka zeď	datová zásuvka podlaha	datová dvojzásuvka podlaha
2.NP																														
201	Chodba + schodiště	RS20	200	OSV	10C															2										
		RS20	201	OSV	10C					0,084	2									2										
		RS20	202	OSV	10C					0,126	3									2										
		RS20	203	OSV	10C					0,084	2									2										
		RS20	200	NOSV						0,174		4			2															
		RS20	201	NOSV						0,087		2			1															
		RS20	202	NOSV						0,084		2																		
		RS20	203	NOSV						0,129		3			1															
		RS20	2.01	ZÁS		16C			0,3											2										
2.01	Družina 1	RS21	211	OSV	10C					0,168	4								1											
		RS21	212	OSV	10C					0,168	4																			
		RS21	213	OSV	10C					0,168	4																			
		RS21	213	NOSV						0,003					1															
		RS21	214	ZÁS		16C			2,7												5									
	VZT jednotka 4/11	RS21	411	VZT		4B	0,005																		1					
	VZT jednotka 4/10	RS21	410	VZT		4B	0,005																		1					
	VZT jednotka 2/9	RS21	29	VZT		4B	0,005																		1					
	DATA	RDAT21	201-204	DATA																								2		
	WIFI - POE	RDAT21	251	DATA																						1				
2.02	Družina 2	RS21	221	OSV	10C					0,168	4								2											
		RS21	222	OSV	10C					0,168	4																			
		RS21	223	OSV	10C					0,168	4																			
		RS21	223	NOSV						0,003					1															
		RS21	224	ZÁS		16C			2,7												5									
	VZT jednotka 2/8.1	RS21	28.1	VZT		4B	0,005																		1					
	VZT jednotka 2/8.2	RS21	28.2	VZT		4B	0,005																		1					
	DATA	RDAT21	205-208	DATA																								2		
	WIFI - POE	RDAT21	252	DATA																						1				
2.03	Kabinet družiny	RS21	231	OSV	10C					0,168	4								1											
		RS21	231	NOSV						0,003					1															
		RS21	234	ZÁS		16C			2,7												6									
	DATA	RDAT	209-216	DATA																								4		
2.04	Družina 3	RS21	241	OSV	10C					0,168	4								2											
		RS21	242	OSV	10C					0,168	4																			
		RS21	243	OSV	10C					0,168	4																			
		RS21	243	NOSV						0,003					1															
		RS21	244	ZÁS		16C			2,7												5									
	VZT jednotka 1/7.1	RS21	17.1	VZT		4B	0,005																		1					
	VZT jednotka 1/7.2	RS21	17.2	VZT		4B	0,005																		1					
	DATA	RDAT21	217-220	DATA																								2		
	WIFI - POE	RDAT21	253	DATA																						1				
2.05	Kabinet družiny	RS21	252	OSV	10C					0,168	4								1											
		RS21	252	NOSV						0,003					1															
		RS21	254	ZÁS		16C			2,7												6								4	
	DATA	RDAT21	221-228	DATA																										
2.06	Technická místnost	RS20	261	OSV						0,042			1				1													
		RS20	262	ZÁS					2,7												1									
	RMAR	RH	263	EV																										
2.MP																														
203	Šatna dívky	RS20	231	OSV						0,11			5				1													
	odtahový ventilátor		231	OSV												1														
	II. etapa	RS20	231	NOSV						0,004					1															
204	Šatna chlapci	RS20	242	OSV						0,132			5				1													
	odtahový ventilátor		242	OSV												1														
	II. etapa	RS20	242	NOSV						0,004					1															

místnost	název - původní stav	rozvaděč	obvod číslo	obvod typ	jistič	jistič chránič	1F zařízení kW	3F zařízení kW	zásuvky kW	osvětlení kW	A	AN	B	C	N	odtahový ventilátor	vypínač č.1	vypínač tlačítkový	ovladač stmívač DALI	MW detektor pohybu	zásuvka zeď	dvojzásuvka zeď	zásuvka podlaha	dvojzásuvka podlaha	vývod technologie	datová zásuvka strop	datová zásuvka zeď	datová dvojzásuvka zeď	datová zásuvka podlaha	datová dvojzásuvka podlaha
3.NP																														
301	Chodba + schodiště	RS30	300	OSV	10C															2										
		RS30	301	OSV	10C					0,084	2									2										
		RS30	302	OSV	10C					0,126	3									2										
		RS30	303	OSV	10C					0,084	2									2										
		RS30	300	NOSV						0,174		4			2															
		RS30	301	NOSV						0,087		2			1															
		RS30	302	NOSV						0,084		2																		
		RS30	303	NOSV						0,129		3			1															
		RS30	3.01	ZÁS		16C			0,3											2										
3.01	Odborná učebna ICT	RS31	311	OSV	10C					0,168	4								1											
		RS31	312	OSV	10C					0,168	4																			
		RS31	313	OSV	10C					0,168	4																			
		RS31	313	NOSV						0,003					1															
		RS31	314	ZÁS					3												2	2								
	VZT jednotka 2/6	RS31	26	VZT		4B	0,005																		1					
	DATA	RDAT31	301-308	DATA																							2	2		2
	WIFI - POE	RDAT31	391	DATA																						1				
3.02	Odborná učebna Fyzika	RS32	321	OSV	10C					0,168	4								2											
		RS32	322	OSV	10C					0,168	4																			
		RS32	323	OSV	10C					0,168	4																			
		RS32	323	NOSV						0,003					1															
		RS32	324	ZÁS					1													1	2							
	VZT jednotka 1/5.1	RS32	15.1	VZT		4B	0,005																							
	VZT jednotka 1/5.2	RS32	15.2	VZT		4B	0,005																							
	DATA	RDAT31	309-316	DATA																								2	3	
	WIFI	RDAT31	392	DATA																						1				
3.03	Kabinet Fyzika	RS32	331	OSV	10C					0,166	4								1											
		RS32	331	NOSV						0,003					1															
		RS32	334	ZÁS					2,7													3								
	WIFI - POE	RDAT31	317-328	DATA																								6		
3.04	Odborná učebna Chemie	RS32	341	OSV	10C					0,168	4								2											
		RS32	342	OSV	10C					0,168	4																			
		RS32	343	OSV	10C					0,168	4																			
		RS32	343	NOSV						0,003					1															
		RS32	344	ZÁS					1													1	2							
	VZT jednotka 1/4.1	RS32	14.1	VZT		4B	0,005																							
	VZT jednotka 1/4.2	RS32	14.2	VZT		4B	0,005																							
	DATA	RDAT31	329-336	DATA																								2	3	
	WIFI - POE	RDAT31	393	DATA																						1				
3.05	Kabinet Chemie	RS33	353	OSV	10C					0,166	4								1											
		RS33	353	NOSV						0,003					1															
		RS33	354	ZÁS					2,7													3								
	DATA	RDAT31	337-348	DATA																								6		
3.06	Technická místnost	RS30	301	OSV						0,042			2				1													
		RS30	3.06	ZÁS																		1								
3.MP																														
303	Kabinet	RS32	333	OSV	10C					0,126	3								1											
	II. etapa	RS32	333	NOSV						0,003					1															
		RS32	303	ZÁS					2,7													6								
	DATA	RDAT31	349-360	DATA																								6		
304	Odborná učebna Matematika	RS32	341	OSV	10C					0,168	4								1											
	II. etapa	RS32	342	OSV	10C					0,168	4																			
		RS32	343	OSV	10C					0,168	4																			
		RS32	341	NOSV						0,003					1															
		RS32	304	ZÁS					1													6								
	DATA	RDAT31	361-372	DATA																								6		
	WIFI	RDAT31	394	DATA																						1				

místnost	název - původní stav	rozvaděč	obvod číslo	obvod typ	jistič	jistič chránič	1F zařízení kW	3F zařízení kW	zásuvky kW	osvětlení kW	A	AN	B	C	N	odtahový ventilátor	vypínač č.1	vypínač tlačítkový	ovladač stmívač DALI	MW detektor pohybu	zásuvka zeď	dvojzásuvka zeď	zásuvka podlaha	dvojzásuvka podlaha	vývod technologie	datová zásuvka strop	datová zásuvka zeď	datová dvojzásuvka zeď	datová zásuvka podlaha	datová dvojzásuvka podlaha
4.NP																														
4.0.01	Kabinet zeměpis + učební pomůcky	RS41	411	OSV	10C					0,25	3								1											
		RS41	412	OSV	10C					0,25	3						1													
		RS41	411	NOSV						0,003					1															
		RS41	414	ZÁS					2,7													8								6
	DATA	RDAT41	401-412	DATA																										
4.0.02	Odborná učebna ICT	RS41	421	OSV	10C					0,168	4								1											
		RS41	422	OSV	10C					0,168	4																			
		RS41	423	OSV	10C					0,168	4																			
		RS41	421	NOSV						0,003					1															
		RS41	424	ZÁS		16C			3												2	1	1	2						
	VZT jednotka 3.3	RS41	3.3	VZT		4B	0,005																		1					
	DATA	RDAT41	413-421	DATA																							2	1	1	1
	WIFI	RDAT41	491	DATA																						1				
4.0.03	Odborná učebna Zeměpis	RS42	431	OSV	10C					0,168	4									2										
		RS42	432		10C					0,168	4																			
		RS42	433		10C					0,168	4																			
		RS42	431	NOSV						0,003					1															
		RS42	434	ZÁS		16C			1												1	1	2							
	VZT jednotka 3.2	RS42	3.2	VZT		4B	0,005																		1					
	DATA	RDAT41	422-431	DATA																							1	1		2
	WIFI - POE	RDAT41	492	DATA																						1				
4.0.04	Kabinet Přírodopis	RS42	443	OSV	10C					0,126	3								1											
		RS42	443	NOSV						0,003					1															
		RS42	434	ZÁS		16C			1													8								8
	DATA	RDAT	432-447	DATA																										
4.0.05	Odborná učebna Přírodopis	RS42	451	OSV	10C				1	0,168	4									2										
		RS42	452	OSV	10C					0,168	4																			
		RS42	453	OSV	10C					0,168	4																			
		RS42	451	NOSV											1															
		RS42	454	ZÁS		16C															1	1	2							
	VZT jednotka 3.1	RS42	3.1	VZT		4B	0,005																					1	1	2
	DATA	RDAT41	448-454	DATA																							1			
	WIFI - POE	RDAT		DATA																						1				
4.0.06	Kabinet ICT	RS41	461	OSV						0,166	4									1										
		RS41	461	NOSV						0,003					1															
		RS41	464	ZÁS					2,7													8								8
	DATA	RDAT41	458-469	DATA																										
4.0.07	WC dívky	RS40	472	OSV	10C					0,11			5				3													
	odtahový ventilátor	RS40								0,04					1															
4.0.08	WC chlapci	RS40	481	OSV	10C					0,132			6				3													
	odtahový ventilátor	RS40								0,04					1															
4.0.09	Chodba	RS40	491	OSV	10C					0,126	3										2									
		RS40	492	OSV	10C					0,168	4										3									
		RS40	493	OSV	10C					0,126	3										2									
		RS40	491	NOSV						0,09		2			2															
		RS40	492	NOSV						0,213		5			1															
		RS40	493	NOSV						0,084		2																		
		RS40	4.01	ZÁS		16C			0,3												2									
4.0.10	Schodiště	RS40	401	OSV	10C																2									
		RS40	401	NOSV								4			2															
4.0.11	Bezbariérové WC	RS40	4113	OSV	10C					0,024				1																
	odtahový ventilátor	RS40	4113	OSV						0,04					1															
	nouzový přivolávač	RS40		EV			0,02																			1				
4.0.13	Úklid	RS40	4113	OSV						0,022			1				1													
4.0.14	Technická místnost - operátor	RS40	4142	OSV	10C					0,084	2						1													

místnost	název - původní stav	rozvaděč	obvod číslo	obvod typ	jistič	jistič chránič	1F zařízení kW	3F zařízení kW	zásuvky kW	osvětlení kW	A	AN	B	C	N	odtahový ventilátor	vypínač č.1	vypínač tlačítkový	ovladač stmívač DALI	MW detektor pohybu	zásuvka zeď	dvojzásuvka zeď	zásuvka podlaha	dvojzásuvka podlaha	vývod technologie	datová zásuvka strop	datová zásuvka zeď	datová dvojzásuvka zeď	datová zásuvka podlaha	datová dvojzásuvka podlah
4.0.15	Technická místnost	RS40	4151	OSV						0,022			1				1													
	centrální VZT jednotka č.4	RMAR		EV	16C			2,93																						
	ohřivač centrální jednotky	RMAR		EV	10B			4																						
4.0.16	Technická místnost	RS40	4151	OSV						0,022			1				1													
	centrální VZT jednotka č.3	RH		EV	16C			2,93																						
	ohřivač centrální jednotky	RH		EV	10B			4																						
4.0.17	Technická místnost	RS40	4151	OSV						0,022			1				1													
	centrální VZT jednotka č.1	RMAR		EV	16C			2,93																						
	ohřivač centrální jednotky	RMAR		EV	10B			4																						
	centrální VZT jednotka č.2	RMAR		EV	16C			2,93																						
	ohřivač centrální jednotky	RMAR		EV	10B			4																						
4.0.18	Sklad	RS40	4113	OSV						0,022			1				1													