



PŘÍČNÝ ŘEZ
M1:40



- POUŽITÝ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BPV

(1) DLAŽBA ZÁMKOVÁ BETONOVÁ, VÝŠKA 60mm, HORNÍ PODSYP KAMENIVO FRAKCE 4/8mm v. 3cm, DOLNÍ PODSYP KAMENIVO FRAKCE 8/16mm v. 15 cm, PO OBVODU BETONOVÉ OBRUBNÍKY

(2) ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ SAMOMAZNÉ

(3) VNITŘNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

(4) ŽEBŘÍK NEREZOVÝ S PROTISKLUZOVÝMI PLOCHÝMI NÁŠLAPY A VYSOUVACÍMI MADLY

(5) BETONOVÝ KOMÍN NA ZÁKRYTOVOU DESKU 1000X1000X250mm, POKLOP 1000x1000 mm KOMPOZIT S PANTY, UZAMYKATELNÝ, B125

BETONOVÉ PRVKY AKUMULAČNÍ NÁDRŽE:

- PREFABRIKOVANÉ DNO PREFA PNK-Q.1 250_200
- BETONOVÉ SKRUŽE PREFA:
 - SKRUŽ BETONOVÁ PNK-Q.1 250_175
 - SKRUŽ BETONOVÁ PNK-Q.1 250_100
- ZÁKRYTOVÁ DESKA BETONOVÁ PNK-Q.1 250 100 1K100

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing.K.Kovačíková	Ing.Jitka Malá	Ing. P. Plichta	Ing. Jitka Malá			
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01						
INVESTOR : Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08						
STAVBA : Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno STRAČÍ – KANALIZACE						
OBSAH:				FORMÁT		ČÍSLO PARÉ
				STUPEŇ	DPS	
				DATUM	09/2023	
				MĚŘÍTKO	1:40;1:100	
				kótováno v	mm	
				Č. ZAKÁZKY	220	
				Č. VÝKRESU	D1.1_01.05–3	