

KOPOFLEX 90 REZERVA PRO BUDOUCÍ FVE

12x(CYKY 4x10+CY6+CYKY 3x1,5)

CYSY 4x2x0,8

3x(CYKY 4x1,5)

LEGENDA

- TLAČÍTKO Ř. 1/0, Ř. 0/1
- ROZVADEČ
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ POŽÁRU
- SVÍTIDLO S ČIDLEM B
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ E
- DT-VRÁTNÍK

SDK PODHLED

SDK PODHLED

TLAČÍTKO
TOTAL STOP

LEGENDA ZNAČENÍ

	Přívod el.
	JOP
	Režie domu
	El. rozvaděč

VCHOD 2239 - DTTO ALE ZRCADLOVĚ

VCHOD 2238

DT - TLAČÍTKO
ČTEČKA

POZNÁMKA

Soustava 3+PEN, 50 Hz, 400/240 V, TN-C-S
Ochrana základní automatickým odpojením od zdroje
Ochrana zvýšená proudovým chráničem, ochranným pospojením

Tato dokumentace není určena pro realizaci stavby, je určena pouze pro stavební řízení.

KONTROLOVAL	ING. KAREL ČERVENKA
VYPRACOVAL	ING. JOSEF VÁCLAVEK
ZODP. PRACOV.	FRANTIŠEK VRÁBEL
INVESTOR	BYTES TÁBOR S. R. O.
MÍSTO STAVBY	TÁBOR, BRIGÁDNÍKŮ 2238-2239
AKCE:	VÝSTAVBA ELEKTRICKÉ SÍTĚ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - ŘEŠENÝ PROSTOR VSTUP A SCHODIŠTĚ



DATUM:	DUBEN 2023
ÚČEL:	DSP
Č. VÝKRESU:	E1.4.4.40