

## „ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace“

### Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č.2 ze dne 22.8.2013

*Objekt SO 001 Přístavba k tělocvičně, rozpočet Ústřední vytápění: Co je myšleno položkou číslo 78:*

|      |             |                                           |        |         |  |
|------|-------------|-------------------------------------------|--------|---------|--|
| Díl: | 780         | Elektro + M.a R.                          |        |         |  |
| 78   | 78000005T00 | Montáž, měření a regulace topného systému | soubor | 1,00000 |  |
| Díl: | 783         | Nátěry                                    |        |         |  |

*Nikde není uvedena bližší specifikace, co si pod touto položkou představit? Bez bližší specifikace nelze ocenit.*

#### Odpověď zadavatele:

Touto položkou je myšlena dodávka a montáž regulačního systému topení. Jedná se o kabelové propojení regulace vytápění s čerpadly, servopohonem, teplotními čidly atd. tzn. el. rozvody regulace vytápění. Viz. zadávací dokumentace –Technická zpráva SO 001– Objekt 1, Technické standardy SO 001-Objekt 1.

Dotaz č.3 ze dne 23.8.2013

*Objekt SO 001 Přístavba k tělocvičně, rozpočet Slaboproud: Co je myšleno položkami číslo 108 a 120:*

|      |           |                                       |     |         |  |
|------|-----------|---------------------------------------|-----|---------|--|
| Díl: | M2264     | El. zabezpečovací signalize - montáž  |     |         |  |
| 108  | PC0060950 | Montáž a oživení ZDP                  | ks  | 1,00000 |  |
| Díl: | M2265     | El. zabezpečovací signalize - dodávka |     |         |  |
| 120  | PC0061020 | Zařízení dálkového přenosu            | kpl | 1,00000 |  |

*Položky se vztahují k zařízení dálkového přenosu, ovšem dle technické zprávy jsou tyto montáže a dodávky předmětem jednání investora s firmami zabezpečující tuto službu. Nikde není uvedena bližší specifikace, co si pod touto položkou představit? Bez bližší specifikace nelze adekvátně ocenit.*

#### Odpověď zadavatele:

Položky se týkají zařízení pro bezdrátový dálkový přenos na pult centrální ochrany (PCO) hlídací agentury, v tomto případě Městské policie (jde o školu). Toto zařízení musí umožňovat formát přenosu informací podporovaný PCO.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna