



NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY

zadávaná formou otevřeného řízení podle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ZZVZ)

**„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a
komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část
FOTOVOLTAIKA – Systém FVE (Design & Build)“**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLE § 98 ZZVZ

Dne 8.9.2026 v 14:12 obdržel Zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto požadavkem:

Dotaz č. 1

Dobrý den, V rámci kontroly přiložené dokumentace je rozpor v rámci PBŘ a technické zprávy FVE. V předloženém Požárně bezpečnostním řešení stavby (PBŘ) je v části Fotovoltaika na střeše objektu uvedeno: „Měniče napětí s odpojovačem se v instalaci fotovoltaické výroby elektřiny musí umístit tak, aby stejnosměrná část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší.“ PBŘ tedy výslovně předpokládá, že po odpojení FVE může část DC rozvodu zůstat pod stálým napětím. Současně PBŘ při prvotním zásahu předpokládá trvalé napětí na sběrnicích a měničích. Naproti tomu Technická zpráva FVE požaduje dosažení bezpečné úrovně DC napětí podle ČSN 33 2130 ed. 4, čl. 9.3.7, přičemž za bezpečnou úroveň stanovuje napětí do 120 V DC a tento požadavek označuje jako závazný funkční požadavek zadavatele. Uvedený požadavek má zásadní vliv na technické řešení a cenu FVE hlavně v tom, že není uvedeno položkově ve výkazu výměr. Jakým způsobem máme přistupovat při přípravě nabídky? Děkuji.

Odpověď:

Zadavatel k dotazu uvádí, že citovaná pasáž požárně bezpečnostního řešení stavby pochází z dokumentace zpracované v roce 2022 a vztahuje se k tehdejšímu technickému řešení fotovoltaického systému.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky současně stanoví, že některé výkresové, požárně bezpečnostní, statické, stavební nebo jiné technické podklady mohou obsahovat údaje vztahující se k dřívějšímu projektovému řešení FVE. Pokud je takový údaj v rozporu s aktuálním vymezením Systému FVE, řídí se návrh a realizace Systému FVE aktuálními požadavky Technického zadání, Soupisu prací, dodávek a služeb, Smlouvy o DÍLO a ostatních aktuálních zadávacích podmínkách. Požárně bezpečnostní požadavky vztahující se k objektu a jeho stavebnímu a požárnímu uspořádání tím nejsou dotčeny.

Pro Systém FVE zadávaný touto veřejnou zakázkou je závazný funkční požadavek Technického zadání, podle něhož musí při aktivaci STOP FVE AC strana PV systému dosáhnout beznapěťového stavu a DC část bezpečné úrovně nejvýše 120 V DC.

Veřejná zakázka je zadávána v režimu **Design & Build**. Zadavatel proto stanovuje závazný funkční výsledek a minimální technické a bezpečnostní požadavky, zatímco návrh konkrétní technické architektury a volba systémových prvků potřebných k jejich splnění jsou součástí technického řešení dodavatele. Tento způsob vymezení odpovídá principu přenesení odpovědnosti za návrh technického řešení na zhotovitele, který je vlastním režimem Design & Build a smluvní logice **FIDIC Yellow Book**.

Zadavatel proto v tomto případě nepředepisuje konkrétní výrobek ani konkrétní technologický způsob dosažení požadovaného bezpečného stavu DC části. Dodavatel navrhne takové technické řešení a systémové prvky, které zajistí splnění závazného funkčního požadavku stanoveného Technickým zadáním.

Náklady potřebné ke splnění uvedeného požadavku jsou v Soupisu prací, dodávek a služeb zahrnuty zejména v položce **E2.05 „Konektory a systémové příslušenství DC stringů, včetně systémových prvků nezbytných pro dosažení požadované bezpečné úrovně DC napětí podle technického zadání – úplný potřebný rozsah“** a v navazující montážní položce **M4.02 „Montáž konektorů a provedení DC stringových spojů včetně systémových prvků dle položky E2.05 – úplný potřebný rozsah“**.

Dodavatel v uvedených položkách ocení úplný rozsah zařízení, systémových prvků, příslušenství a montážních prací potřebných pro splnění závazného funkčního požadavku podle jím navrženého technického řešení.

Zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nedochází ke změně ani doplnění zadávacích podmínek a nevzniká proto důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek podle § 99 odst. 2 ZZVZ.

Mgr. Bc.
Jaroslav
Volf

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Jaroslav
Volf
Datum: 2026.09.09
11:02:27 +02'00'

.....
Bc. Mgr. Jaroslav Volf
ředitel ZŠ T. Šobra