



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

Ve Spáleném Poříčí dne 9. 12. 2025

Vysvětlení zadávacích podmínek (v pořadí první) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Fotovoltaická elektrárna pro objekt nového pavilonu MŠ Spálené Poříčí

Veřejný zadavatel: město Spálené Poříčí

Vážení účastníci,

zadavatel obdržel dne 5. 12. 2025 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, ke které uvádí následující informace.

1. Znění dotazu:

Je možné v nabídce přesáhnout využitelnou kapacitu akumulace? Pokud ano, je zde nějaký limit maximální využitelné kapacity akumulace?

Stanovisko zadavatele:

Využitelnou kapacitu baterie je možné přesáhnout, ale současně zvolit řešení, které se nebude od zadané kapacity 22,4 kWh zásadně odlišovat.

Lhůta pro podání nabídek se vlivem výše uvedeného stanoviska nemění.

S pozdravem, za zadavatele, Mgr. Martina Zábranská Vrátná, administrátorka zadávacího řízení