

Vysvětlení č. 18 zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle příslušných ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

„H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“

Zadavatel:

název: **Město Hanušovice**
IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
sídlo: Hlavní 92, Hanušovice, PSČ 788 33
IDS: 9wwbeey

(dále jen „Zadavatel“).

Zástupce zadavatele (tzv. administrátor zakázky):

název: Čtyři oči s.r.o.
IČ: 07080646
sídlo: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Jakubík, jednatel
tel.: +420 606 705 775
e-mail: tomas.jakubik@hajduk.cz

(dále jen „Administrátor“).

Zadavatel tímto souladu s ustanovením § 98 ZZVZ všem dodavatelům vysvětluje níže uvedená ustanovení zadávací dokumentace (dále jen „Zadávací dokumentace“) k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „H – blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu Hanušovice“ (dále jen „Zakázka“). Zadávací řízení k této Zakázce bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení na předepsaném formuláři F02, který byl dne 27.10.2023 odeslán k oznámení do TED pod č. 2023/S 210-662798 a dne 30.10.2023 byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem formuláře F2023-049029 a evidenčním číslem zakázky Z2023-049029.

Toto Vysvětlení č. 18 Zadávací dokumentace bude zveřejněno na profilu Zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5c3f21a7-be86-4642-b721-eda770e580e6> (dále jen „Profil zadavatele“).

Toto Vysvětlení č. 18 Zadávací dokumentace Zadavatel poskytuje na základě žádosti dodavatele, která byla Zadavateli doručena dne 14.12.2023 v elektronické podobě prostřednictvím Profilu zadavatele.

Dotaz:

„Máme dotaz ohledně použití základací hydrofobizované cihly.

Dle PD a výkazu výměr má být pro obvodové zdivo použita cihla s tepelně izolační výplní z minerální vaty, která musí být založena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek během výstavby na hydrofobizovanou základací vrstvu. Toto je uvedeno v položce s kódem: „311238969“ (viz níže). Tuto základací vrstvu je však nutno použít i v ostatních patrech (2NP a 3NP), kde tato skutečnost taktéž hrozí. Ostatně to uvádí i výrobce v popisu výrobku, viz tento text: Cihly jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou stojící na základové nebo **stropní** desce. Žádáme tedy o doplnění výměry i pro výše zmíněná patra a to u všech objektů“.

Oddíl		003: Svislé konstrukce							
1	SP	311238969	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 380 mm	m	123,800	-	-	-	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 380 mm									
Výkaz výměr:		Výkres č. D01							
		1.NP část A;		(12,00+8,10)*2		40,200			
		1.NP část B,C;		(30,70+11,10)*2		83,600			

Odpověď:

Cihly nejsou v projektu uvažovány – detail byl převzat od výrobce bez odstranění grafického znázornění impregnace a popisu o impregnaci – nejsou nutností – ostatně akustické cihly, kterou jsou nosné a zdí se v souběhu s obvodovým zdivem i impregnací vůbec nevyrábějí. Váto i klasická příčně děrovaná cihla po nasáknutí vyschne a neztratí ani tepelně izolační ani statické vlastnosti.

V Třinci dne 08.01.2024

Jménem Zadavatele Administrátor:

Mgr. Tomáš Jakubík
za Čtyři oči s.r.o.