

„Otevřená škola – pohybem k zdravému životnímu stylu“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz 1:

Kolik je stávajících sloupků oplocení víceúčelového hřiště?

Projekt se neshoduje s rozpočtem. Jakého průřezu jsou stávající sloupky?

Odpověď zadavatele:

Počet stávajících sloupků oplocení je 46 ks. Stávající sloupky jsou průřezu 60 mm.

Dotaz 2:

Jaký má být typ záchytné sítě? Projekt se neshoduje s rozpočtem.

Odpověď zadavatele:

Typ- nenasákavá polypropylénová síť 45 x 45 x 4 mm.

Vzhledem k výše uvedenému poskytuje zadavatel jako přílohu této dodatečné informace opravený celkový výkaz výměr. Úpravy byly provedeny v objektu SO 02 – díl 704, pol. 62 a díl 708, pol. 70.

Původní poskytnuté samostatné výkazy výměr IO 01 – Přípojka kanalizace a SO06 Sadové úpravy zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna