

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 „Kanalizace a ČOV Obce Ohrozim“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Ohrozim, Ohrozim 31, 798 03 Plumlov, IČ: 00288543** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Kanalizace a ČOV Obce Ohrozim**“.

Dotaz:

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje na str. 9 zadávací dokumentace po účastnících předložit technický popis a certifikáty kvality (předpokládáme, že zadavatel má u trubek na mysli o prohlášení o vlastnostech dle CPR a u technologie katalogové listy výrobce nebo prohlášení o shodě), potřebujeme vyjasnit následující rozpory v zadávací dokumentaci.

- 1) Kanalizační potrubí je v technické zprávě a v rozpočtu uvedeno PP SN 10 avšak v souhrnné zprávě je uvedeno SN 8, v podélných profilech SN8, stoky B0 a B4 PVC KG.
Šachty na napojení domovních přípojek jsou v technické zprávě uvedeny Dy425 avšak v souhrnné technické zprávě je DN 300 a v rozpočtu DN 315.

Dotaz:

Pro jakou tuhost potrubí požaduje zadavatel předložit prohlášení o vlastnostech a jaké rozměry domovních šachtiček má uchazeč v nabídce ocenit?

- 2) Část technologického vybavení ČOV jsou výrobky s katalogovými listy certifikovaných výrobců nebo naopak část jsou výrobky na míru, u kterých nelze dopředu zajistit přesný technický popis (dílenské výkresy budou teprve vypracovány), ale jen obecný popis a prohlášení o shodě.

Dotaz:

Postačí zadavateli, když uchazeč dodá katalogové listy čerpadel, míchadla, strojně stíraných česlí, aerace, popelnice, dmychadla, nádrží koagulantu, pro ostatní výrobky prohlášení o shodě a obecné technické popisy a případně certifikát kvality pro dodávku technologických celků subdodavatele?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ad 1)

- pro kanalizaci i kanalizační přípojky bude použito potrubí z materiálu: plnostěnný polypropylen (PP) o kruhové tuhosti SN 10.
- domovní šachty na kanalizačních přípojkách budou použity: profil DN 300 z korugovaného polypropylénu (PP) s teleskopickou troubou a litinovým poklopem

Ad 2)

Ano, postačí.

Zadavatel se s ohledem na termíny stanovené dotačním orgánem rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, pokud však některý z účastníků zašle odůvodněnou žádost o prodloužení, je zadavatel připraven lhůtu prodloužit.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Petr Lysek

Mobil: +420 733 745 145

E-mail: lysek@viaconsult.cz

via
CONSULT

VIA Consult a.s.

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno