



Spolufinancováno
Evropskou unií

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel:

Ing. Vladimír Cigánek, Rolnická 180, 735 51 Bohumín, Pudlov

IČ: 62310496

Název veřejné zakázky: „Konverze vodárenské věže Bohumín – Pudlov - opakování“

Výše uvedený zadavatel, za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

Výkaz výměr, 02-01 Architektonicko-stavební část, zdravotnicka – požární ochrana, položka č. 121 protipožární trubní ucpávky

U této položky není uvedena hodnota průřezu, která je rozhodující pro stanovení ceny. Prosíme o doplnění hodnoty průřezu.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o soustavu protipožárních ucpávek

- ve stropu mezi 1.PP a 1.NP všechna media jdoucí otvory: 2x 200x350mm, 170x150

- ve stropu mezi 8.NP a 9.NP všechna media jdoucí otvory: 2x 200x350mm, 170x150, 150x180, 170x250

- ve stropu mezi 10.NP a 11.NP všechna media jdoucí otvorem: 700x250mm a půlkulatým otvorem R500 (tady pouze - VZT potrubí 2x D225)

Přesné počty potrubí a EI rozvodů patrný z projektů příslušných profesí.

Dotaz uchazeče:

Výkaz výměr, 02-01 Architektonicko-stavební část, konstrukce truhlářské, položka č. 135 – 143 dřevěné dveře, výpis prvků ozn. D17, D18, D19, D2, D20, D21, D22, D23, D24.

U všech těchto položek je stanovena tloušťka dveřního křídla 50 mm. Standardně jsou dodávány dveře o tloušťce dveřního křídla 40 mm. Trvá zadavatel na tloušťce dveřního křídla 50 mm nebo může být nahrazeno tloušťkou dveřního křídla 40 mm?

Odpověď zadavatele:

Lze nahradit tloušťkou křídla 40mm rovněž lze použít výšku dveřního křídla v 1970-2000mm

Dotaz uchazeče:

Výkaz výměr, 02-01 Architektonicko-stavební část, konstrukce zámečnické, položka č. 168, 171 ocelové dveře, výpis prvků ozn. D7, D13. U obou těchto položek je stanovený požadavek na tepelně izolační vlastnosti: $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Standardně jsou dodávány ocelové dveře s tepelně izolačními vlastnostmi: $U_d = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Trvá zadavatel na tepelně izolačních vlastnostech: $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo může být nahrazeno tepelně izolačními vlastnostmi: $U_d = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Odpověď zadavatele:

Je akceptovatelná změna materiálu například na hliník, požaduje se dodržení $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dotaz uchazeče:

Výkaz výměr, 02-01 Architektonicko-stavební část, konstrukce zámečnické, položka č. 176 Al dveře, výpis prvků ozn. D14 U této položky je stanovený součinitel prostupu tepla $U_w = \text{max. } 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$. Standardně jsou dodávány hliníkové dveře $U_w = \text{max. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Položku s požadovanou hodnotou nejsme schopni nacenit. Prosíme o informaci, zda zadavatel na stanovené hodnotě trvá nebo může být nahrazeno $U_w = \text{max. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Odpověď zadavatele:

Je nutné použít dveře z fasádního systému kde při použití zasklení izolačním trojsklem $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (například s odoustranným connex: interier 44.2, exterier 66.2 lze dodržet požadované $U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje text v příslušné části zadávací dokumentace následujícím způsobem:

Původní znění čl. 9) Zadávací dokumentace – Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 17.5.2024 do 10:00 hodin.

Nové znění čl. 9) Zadávací dokumentace – Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do **24.5.2024 do 10:00 hodin**.

Ostrava, dne 10.5.2024

Ing. Tomáš Maceček

Pověřen výkonem zadavatelských činností