Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace
č. 2

k veřejné zakázce zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Veřejná zakázka:	**Oprava místních komunikací v obci Bílá Hlína, část 2 - etapa A**
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Zahájeno dne:	neděle, 11.10.2026
Číslo VZ:	P26V00000001
Zadavatel:	**Obec Bílá Hlína**
Sídlo:	Bílá Hlína 55, 295 01 Bílá Hlína
IČO:	00509108
zastoupený:	Šárka Bencová, starostka

Zadavatel dne 22. 10. 2026 obdržel níže uvedený dotaz dodavatele k zadávacím podmínkám a v souladu s § 98 ZZVZ tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:	Na základě prohlídky místa plnění jsme shledali, že stávající komunikace vykazuje výrazné poruchy povrchu, zejména popraskání a známky nestability podloží projevující se posunem („ujížděním“) konstrukce komunikace. S ohledem na zjištěný stav se domníváme, že pro realizaci komunikace by bylo vhodné provést sanaci, případně výměnu podloží ve větším rozsahu, a to i pod rámec navržených konstrukčních vrstev uvedených v projektové dokumentaci. Žádáme o prověření námi navrženého řešení a vyjádření, zda bude případné zlepšení únosnosti podloží v potřebném rozsahu odpovídajícím způsobem zohledněno ve výkazu výměr. *(Součástí dotazu byly fotografie z místa plnění.)*
Odpověď:	Zadavatel sděluje, že při opravě bezprostředně navazující etapy B téže komunikace bylo zjištěno, že podloží je dostatečně únosné, a jeho sanace ani výměna nebyla nutná. Lze proto oprávněně předpokládat obdobný stav podloží i v etapě A. Po odkrytí svrchní vrstvy konstrukce se ověří skladba podkladních vrstev a rozhodne se o způsobu provedení. Případné změny oproti projektové dokumentaci budou řešeny jako změny závazku podle § 222 ZZVZ. Zadavatel projektovou dokumentaci a soupis prací ponechává beze změny.

Mgr. Jakub Derynk

Digitálně podepsal Mgr. Jakub Derynk
Datum: 2026.10.23 10:59:46 +02'00'

Mgr. Jakub Derynk
smluvní zástupce zadavatele