

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
Č.j.: UMCP3-326729/2022

V Praze dne 8.11.2022
Počet listů: 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - dotaz k Podmínkám soutěže o návrh na vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí - podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Dne 05.09.2022 zadavatel vyhlásil otevřenou výtvarnou jednofázovou soutěž o návrh podle zákona odesláním protokolu „Oznámení o zahájení řízení soutěže o návrh“ do Věstníku veřejných zakázek a následně dne 07.09.2022 zveřejnil „Podmínky soutěže o návrh“ na Profilu zadavatele. Dne 1.11.2022 byl doručen prostřednictvím portálu E-ZAKÁZKY dotaz č. 5:

„Dobrý den, dotaz č.1 - jsou rozměry pravé a levé opěrné stěny shodné? dotaz č.2 - jaký je profil cesty vedoucí do tunelu? (zda je rozdělen na bezbariérovou a stupňovitost část)“

Odpověď zpracovatele Podmínek soutěže o návrh:

K dotazu č. 1 - Rozměry levé a pravé stěny jsou shodné. Podklad P03 Pohledy na stěny znázorňuje opěrné stěny vcelku včetně terénu.

K dotazu č. 2 - Profil nástupní rampy do tunelu je v celé šíři bez stupňovitého členění tak, jak je znázorněno v Podkladu P03 pohledy na stěny.

Dále znovu doplňujeme, že všechny žádosti o vysvětlení, včetně odpovědi zadavatele nebo zpracovatele Podmínek soutěže o návrh jsou vždy ve lhůtě stanovené těmito Podmínkami uveřejněny na profilu zadavatele: Detail zakázky: VYÚSTĚNÍ ŽIŽKOVSKÉHO TUNELU NA TACHOVSKÉ NÁMĚSTÍ - Soutěž o návrh - E-ZAKAZKY.CZ. Pro případ technického problému s doručením odpovědi přímo každému jednotlivému tazateli, odpověď vždy naleznete na profilu zadavatele.

Mgr. Šárka Táborská
Odbor kancelář úřadu
Oddělení právního a veřejných zakázek
koordinátor veřejných zakázek