

**Dodatečné informace č. 1 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Stavební úpravy budovy č.p. 206, parc. č. 107/4, k.ú. Grygov“
dle § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Obec Grygov
Se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
IČ: IČ: 00298875

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.:+420777589792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 a § 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr zdravotnické pol. č. 31 ponorné čerpadlo - prosíme bližší specifikaci parametrů (dopravní vzdálenost, napětí, výkon, DN přípojky...).

Vysvětlení zadavatele

Zadavatel požaduje čerpadlo ponorné včetně automatického ovládání:

- nerezové
- napětí 230 V
- výtlak min. 75 m
- pro pitnou vodu
- výkon min. 1 kW
- DN přípojky 1 coul
- délka elektrického kabelu do 20 m

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr zdravotnické pol. č. 32 domácí vodárna Wilo - jedná se opravdu o vodárnu? Není požadována jen nádrž s elektronikou pro spuštění ponorného čerpadla?

Vysvětlení zadavatele

Jedná se o nádrž s elektronikou pro spuštění čerpadla, viz. dotaz č.1. Uchazeči ve výkaze výměr zdravotnické nacení kompletní čerpadlo v pol. č. 31 dle požadavků uvedených výše u předchozího dotazu (včetně případné nádrže s elektronikou) a **nebudou naceňovat položku č.32** (cena bude nulová).

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr zdravotnické se uvažuje se sprchovou vaničkou a zástěnou. Ve výkresech není zaznačená, je pouze vpusť. Podle stavebních výkresů a výkazu výměr je uvažováno v celé ploše m.č. 1.19 keramická dlažba. Co platí?

Vysvětlení zadavatele

Zadavatel požaduje dlažbu v celé ploše s odtokovým žlabem v místnostech 1.19 a 1.11. Uchazeči ve výkaze výměr **nebudou naceňovat** níže zobrazené položky zdravotnický **č.45 a č.46** (cena bude nulová).

45	K	725241513	Vanička sprchová keramická nebo plechová čtvercová 900x900 mm	Soudo r	2,000
46	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	Soudo r	2,000

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 0474486667.

V Olomouci, dne 16. 11. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel