



"ELEKTROINSTALACE - ZÁSUVKY 1.NP "

Bezvěrov č.p. 77, st.p.č. 95, k. ú. Bezvěrov 603848, Plzeň-sever, Plzeňský kraj



- LEGENDA :
- PODRUŽNÝ ROZVADĚČ RB, NA OMÍTKU, 96 POZIC DLE VÝBĚRU
 - HL. OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ , BÍLÁ, 16A/250V
 - ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ , BÍLÁ, 16A/250V
 - ZÁSUVKA 16A/400V IP 56
 - ZÁSUVKA ANTÉNIHO ROZVODU V KRABICI (STA)
 - ZÁSUVKA RJ45 PRO PC - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ cat.6a
 - DOMÁCÍ TELEFON S TLAČÍTKY
 - VÝVOD PRO PLYN.KONDENZAČNÍ KOTEL - 230V/16A
 - VÝVOD PRO KOMBINOVANÝ BOJLÉR - 230V/16A
 - VÝVOD PRO TEPELNÉ ČERPADLO - 400V/16A
 - VÝVOD PRO GARÁŽOVÁ VRATA - 400V/16A
 - PŘÍVOD NN OD ELMÉR. ROZVADĚČE

+/- 0.000 = cca 688 m n. m.

49°59'40.923"N, 13°3'35.149"E

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN, 50Hz, 400V/TN-C-S
URČENÍ VLIVŮ PROSTŘEDÍ :
- VNITŘNÍ PROSTORY,
- KOUPELNA, - ZVÝŠENÁ, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- VENKOVNÍ PROSTOR, ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM :
- ZÁKLADNÍ, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇKOVÁ, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÍM PROUDEM NEPŘESAHUJÍCÍM 30mA.

EL. PŘÍVOD DO ROZVADĚČE RH JE VEDEN Z ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE
V KOUPELNĚ SE PROVEDE OCHR. POSPOJOVÁNÍ VŠECH KOVOVÝCH ČÁSTÍ VODIČEM CY 6 Z/Ž TEN SE POTÉ SPOJÍ S HOP!!!
SVÍTLIDLA A ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU UMÍSTĚNÉ DLE PŘEDPOKLÁDANÉHO USPOŘÁDÁNÍ V INTERIÉRU.
ROZVODY KABELŮ BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU V OCHR. PVC TRUBKÁCH
LPE - 1/29, 1/23 A 1/16 S KABELY TYPU CYKY 3(5)CXXmm2 (např.: CYKY3Cx1,5mm2)

2018 Jan Weilguny

ZODP. PROJEKTANT : VYPRACOVALTECHNICKÁ KONTROLA : KRESLIL :			
Jan Weilguny	Jan Weilguny	Jan Weilguny	Jan Weilguny
INVESTOR : Obec Bezvěrov, č.p. 101, 330 41 Bezvěrov			
VLASTNÍK : Obec Bezvěrov, č.p. 101, 330 41 Bezvěrov			
AKCE : "Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 77 v obci Bezvěrov"			
STUPEŇ PD : DSP			
OBJEKT : Bezvěrov č.p. 77, st.p.č. 95, k. ú. Bezvěrov 603848, Plzeň-sever, Plzeňský kraj			
VÝKRES : "ELEKTROINSTALACE - ZÁSUVKY 1.NP "			

WEILGUNY

Čestětín 17, 331 63 Nečtiny
tel.: +420 602175927, weilguny@seznam.cz
IČO 68791640, CZ7510272484

PROGRAM / TISKÁŘ : 1 A3
DATUM : 10/2018
PROGRAM / TISKÁŘ : 1 A3
DATUM : 10/2018
PROGRAM / TISKÁŘ : 1 A3
DATUM : 10/2018

CHARAKTER STAVBY : STAVEBNÍ ÚPRAVY
ARCHIVNÍ ČÍSLO : 12/2017_II
ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.b_b2_N