



LEGENDA ZAŘÍZENÍ		
POZ.	POPIS	POČET
1	TITANOVÝ BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK 122kW (NAPŘ. ELECRO G2)	1
2	PÍSKOVÁ FILTRACE 300kg NAPLNĚ PÍSEK, KOMPOZIT (SKLENĚNÉ VLÁKNA)	1
3	CELA SOLINÁTORU	1
4	RETENČNÍ NÁDRŽ 500l	1
5	RETENČNÍ NÁDRŽ 1000l	1
6	BAZÉNOVÉ ČERPADLO 19,2 m3/h; SLANÁ VODA; 750W; 1x230V; 10,5kg	2

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ BAZÉNOVÉ VODY
- POTRUBÍ PROPLACHU
- STUDENÁ VODA – DOPOUŠTĚNÍ
- KOMUNIKAČNÍ KABELAŽ

LEGENDA ARMATUR

- KK KULOVÝ KOHOUT VODNÍ S PÁKOU
- TEPLOMĚR
- R REDUKCE
- TŠ TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ
- OBĚHOVÉ ČERPADLO S ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI
- DRV DVOUCESTNÝ VENTIL SE SERVOPOHONEM

POZNÁMKY

- DODAVATEL VYTÁPĚNÍ JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A PROVĚST KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
- V LEGENDĚ ZAŘÍZENÍ JSOU VYPSÁNA UVAŽOVANÁ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÁ BYLA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NAVRŽENA.
- ZÁMĚNA ZAŘÍZENÍ JE MOŽNÁ POUZE V PŘÍPADĚ, BUDOU-LI DORŽENY NEBO VYLEPŠENY NAVRŽENÉ PARAMETRY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA NAVRŽENÁ ZAŘÍZENÍ.
- PŘI ZAMĚNĚ ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ PROVĚST ÚPRAVU DLE SKUTEČNÝCH PARAMETRŮ.
- TENTO PROJEKT NENAHRAŽUJE DILENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELĚ.
- UMÍSTĚNÍ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.

	HIP	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>projekční inženýrská činnost</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Jan Kania	Jakub Frkal	Ing. Jaromír Schindler		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : parcela č. 423/13, 423/5, 381/2				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Ing. Vladimír Čigánek, Rolnická 180, 735 51 Bohumín Pudlov			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov				DATUM ÚNOR 2024	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 01/24	
				MĚŘÍTKO 1 : 50	
OBJEKT :	SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE				
ČÁST :	D.1.2.4.2 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB				
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 01/24-D.1.2.4.2.b-	
SCHÉMA BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE				Č.V. 18	