

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC**Sekce stavební, územní odbor Olomouc**

Sp. zn.: MO-SOO1024/18/Sj

V Olomouci dne 1. srpna 2018

Č. j.: DUCR-43972/18/Sj

Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)

Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr.

E-mail: skopalova@ducrcz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 17. července 2018 žadatelem Vladyka Zdeněk, Na Honech I 5540/, 76005 Zlín,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o
p r o ú č e l y u m í s t ě n í a p o v o l e n í s t a v b y****Vikýřovice - komunikace ul. Zámecká a parkovací místa ul. Petrovská, Vikýřovice**

SO 101 Zpevněné plochy – plocha určená pro zásobování obchodu a občasné odstavení vozidla

SO 102 Chodník pro pěší – z betonové dlažby ohraničený obrubníkem, sjezdy k nemovitostem, přeložka stožárů VO

SO 103 Parkovací stání – 7 kolmých stání včetně jednoho vyhrazeného pro imobilní osoby

SO 104 Příjezdy - jednopruhová obousměrná slepá místní komunikace šíře 4,5 m a délky 32,14 m

Stavba je navržena z části v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou v minimální vzdálenosti 12,76 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu) na pozemku p.č. 1899, 1902/1, 1892/2, 1910/1, 1910/2, 1143/1, 1172/1, 1904/1 v k.ú. Vikýřovice.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

Odůvodnění

Dražní úřad obdržel dne 17. července 2018 žádost žadatele Vladyka Zdeněk, Na Honech I 5540/, 76005 Zlín o závazné stanovisko pro výše uvedenou stavbu. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady: dokumentace stavby.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2




Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Příloha: 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník: Vladyka Zdeněk, Na Honech I 5540/, 76005 Zlín

Spis