



Pan
Zdeněk Vladyka
Na Honech I 5540
760 05 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
-
17. 7. 2018

NAŠE ZNAČKA
PM-17931/2018/5203/Žu

VYŘIZUJE
Ing. Katarína Žůrková
+420 541 637 275
zurkovak@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
15. 8. 2018

Komunikace – ul. Zámecká a parkovací místa – ul. Petrovská, Vikýřovice
(k.ú. Vikýřovice, ORP Šumperk, kraj Olomoucký, HP 4-10-01)

Charakteristika akce:

Dne 17. 7. 2018 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP/DPS (07/2018). Investorem je Obec Vikýřovice, projektantem pan Zdeněk Vladyka.

Projekt řeší opravu a výstavbu nových zpevněných ploch (povrch betonová zatravnovací dlažba), chodníků (povrch betonová dlažba), parkoviště (7 míst rozměrů 2,75 m x 5,0 m, povrch betonové dlaždice) a příjezdy k RD (povrch betonové dlaždice) v části obce Vikýřovice.

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odvodněny vsakem (polopropustný systém - zatravnovací dlaždice) nebo příčným a podélným sklonem na zatravněný terén do vsaku.

V blízkosti stavby protéká bezejmenný DVT (IDVT 10187259). Přímým správcem vodního toku je Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Šumperk.

Útvar povrchových vod: Desná od toku Merta po ústí do toku Morava (ID VÚ: MOV_0170).

Vyjádření správce povodí a správce DVT (IDVT 10187259)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Při stavebních pracích nesmí dojít k dotčení DVT a stavební materiál, zejména lehce odplavitelný materiál, jedovaté látky a ropné produkty, bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta vodního toku.
2. Provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
3. Stavbou nebude navyšována současná niveleta terénu v okolí vodního toku.
4. Správci toku bude zachován přístup k VT a zachována možnost užívání pozemků v souběhu s vodním tokem v min. šířce 6 m od břehové hrany toku.
5. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, pan Zdeněk Večerka, tel.: 583 301 298, e-mail: vecerka@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení a ukončení prací.
6. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013


Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí