

Název zadavatele:  
Sídlo:  
IČ:

Obec Hošťálková  
**756 22 Hošťálková 3**  
**00303798**

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle § 53  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen zákon) pod názvem:

### **Fotovoltaika v obci Hošťálková**

#### **Dotaz č. 1**

Píšete, že realizační firma nesmí mít subdodavatele. To znamená, že ani OSVČ kolegy?

#### **Odpověď:**

Zadavatel nikterak neomezuje využití poddodavatelů u výše uvedené veřejné zakázky.

#### **Dotaz č. 2**

V zadávací dokumentaci je psáno o využitelné kapacitě baterii 11,6. trvá zadavatel na na této hodnotě?  
Pokud ano budou se muset dávat větší baterie aby se splnila využitelná kapacita baterie a tím se  
zakázka prodraží.

#### **Odpověď:**

Zadavatel trvá na využitelné kapacitě baterie 11,6 kWh.

#### **Dotaz č. 3**

V SOP u školky je uveden instalovaný výkon 27 kWp, zadavatel požaduje instalovat FVE o výkonu 50  
kWp dle slepého rozpočtu. Zadavatel bude tedy upravovat SOP?

#### **Odpověď:**

Zadavatel požaduje instalovat FVE o výkonu 50 kWp.

V Hošťálkové dne 10.9.2024

Mgr.Miroslava Pilařová  
pověřená výkonem zadavatelských činností