

Stavba REKONSTRUKCE KOTELNY, ÚPRAVY A VYREGULOVÁNÍ
TOPNÉ SOUSTAVY

Stavebník Město Bohušovice nad Ohří,
Husovo náměstí čp.42, PSČ 411 56

Část D.1.3.1.: Zařízení silnoproudé elektrotechniky, měření a regulace

Stupeň dokumentace pro provádění stavby

D.1.3.1.03 - KABELOVÁ TABULKA



Digitálně podepsal
Karel Švarcbach
Datum: 2025.11.25
11:07:16 +01'00'

Kabelová tabulka					
		trasa		délka	
ozn.	typ kabelu	odkud	kam	[m]	poznámka
KWL201	CYKY-J 3x4	RK1	RA	15	přípojka nn
	H07V-K 16/zž	RA	MET	15	hl. pospojení
	H07V-K 6/zž	RE	PA	30	místní pospojení
AWL1	CYKY-J 3x1,5	RA	1	10	napojení plyn. kotle
AWL2	CYKY-J 3x1,5	RA	2	12	napojení plyn. kotle
AWL3	CYKY-J 3x1,5	RA	3	15	napojení plyn. kotle
AWL4	CYKY-J 3x1,5	RA	4	14	zásuvka 230V pro Fillcontrol
AWL6	CYSY 3G1,0	RA	6	12	čerpadlo ČTS/Q2
AWL7	CYKY-J 3x1,5	RA	7	13	havarijní uzávěr plynu
AWL8.1	CYKY-J 3x1,5	RA	8.1	10	světená signalizace
AWL8.2	CYKY-J 3x1,5	RA	8.2	10	akustická signalizace
AWL9.1	CYKY-J 3x1,5	RA	9.1	12	napájení detektoru CH4
AWL9.2	CYKY-J 3x1,5	RA	9.2	12	napájení detektoru CO
AWS100	CYSY 2X0,75	RA	100	10	povel pro chod čerpadla Q2
AWS300	CYSY 5X1,0	RA	300	12	detekce CO
AWS301	CYSY 5X1,0	RA	301	12	detekce CH4
AWS302	CYSY 2X0,75	RA	302	13	blokování chodu kotlů
AWS303	CYSY 2X0,75	RA	303	10	porucha kotle 1
AWS304	CYSY 2X0,75	RA	304	12	porucha kotle 2
AWS305	CYSY 2X0,75	RA	305	15	porucha kotle 3
AWS306	JYSTY 2x2x0,8	RA	306	12	poruchová signalizace - tlak soustavy
AWS307	JYSTY 2x2x0,8	RA	307	12	poruchová sign. - teplota soustavy
AWS308	JYSTY 2x2x0,8	RA	308	10	poruchová sign. - teplota prostoru
AWS309	CYSY 3X0,75	RA	309	10	detekce zaplavení
AWS310	CYKY-O 2x1,5	RA	310	9	STOP tlačítko
AWS311	CYSY 2X0,75	RA	311	12	porucha čerpadla Q2
AWS312	CYSY 2X0,75	RA	312	14	porucha doplňování - fillcontrol
WSX01	JYTY 2x1,0	PK1/LMS14	B9	11	čidlo ekvitermní teploty B9
WSX02	JYTY 2x1,0	PK1/LMS14	B10	7	čidlo teploty kaskády B10
WBLPB	JYSTY 1x2x0,8	PK1	PK2	5	sběrnice LPB
WBLPB	JYSTY 1x2x0,8	PK2	PK3	5	sběrnice LPB
WBLPB	JYSTY 1x2x0,8	PK3	RA	14	sběrnice LPB