

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

Zadavatel: Město Nový Bydžov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 00269247
jednající: Ing. Pavel Louda, starosta

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce ulice Husova třída v Novém Bydžově

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 a § 99 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jako odpověď na dotazy účastníků výběrového řízení ze dne 4. 11. a 5. 11. 2020:

Dotaz č. 1:

Prosím o zaslání dodatečných informací ke stavbě „Rekonstrukce ulice Husova třída v Novém Bydžově“

V SO 102.5 Terénní úpravy

1. kód 112101108 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm
vč. Likvidace Ks 8, v této ulici se žádný listnatý strom nevyskytuje.
2. kód 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,226, vychází mulčovací kůra na necelý 1cm kůry na plochu 391m2 - obvykle se dává 5-8cm.
3. v článku č. VIII.5 ZD píšete cituji:
II. úsek realizace od 1.10.2021 do 30.11.2020 v úseku od křižovatky Fr. Palackého po ul. Tovární.

A tento samý datum je i ve smlouvě o dílo v čl. VI. - bude nová smlouva o dílo do VŘ ?

Odpověď zadavatele:

- 1) Jedná se o chybu v popisu, která byla opravena v novém soupisu prací.
- 2) Jedná se o chybu v použitém koeficientu, která je opravena v novém soupisu prací.
- 3) Bylo upraveno v návrhu smlouvy o dílo již v předchozí dodatečné informaci č. 1, nyní je tato oprava i v zadávací dokumentaci, která je aktualizována dle dodatečné informace č. 2.

Zadavatel na základě podnětů upravil zadávací dokumentaci i přílohu č. 2 – Soupis prací, které jsou přílohou této dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 2:

Ve výkresu D.1.2.2.a SITUACE STAVBY je zakreslena mimo jiné i akumulční nádrž o objemu 18 m3. Je tato nádrž součástí dodávky stavby? Pokud ano, do které položky má uchazeč nádrž ocenit?.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel provedl opravu soupisu prací, do které byla přidána položka na dodávku akumulční nádrže.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 12. 2020 do 10:00.

Přílohy:

Zadávací dokumentace_dle DI č. 2

Příloha č. 2 – Soupis prací_dle DI č. 2

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 2.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-48fb-9597-a43029028729>.

V Novém Bydžově dne 6. 11. 2020

 **Město
NOVÝ BYDŽOV**
Ing. Pavel Louda, starosta