

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

veřejné zakázky s názvem:

VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA Z PECE – BOROVANY

Identifikace zadavatele:

Název zadavatele	LASELSBERGER, s.r.o.
sídlem	Plzeň – Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, PSČ 32000
IČ, DIČ	25238078, CZ25238078
kterého zastupuje	Ing. Roman Blažíček, jednatel společnosti Ing. Václav Růžička, výrobně-technický ředitel
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e39576cd-724b-4ebd-b83d-57926f8aa143

Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení:

Zadávací řízení se řídí	zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpůrně Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky	nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v nadlimitním režimu
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ tímto zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti ze strany dodavatele(ů), případně provádí její změnu či doplnění. Dotazy dodavatele(ů) jsou uvedeny v původním znění.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci není zmínka o venkovním osvětlení technologie, kromě osvětlení opláštěného prostoru pod silem. Legislativa osvětlení požaduje. Žádáme o info, jaký je požadavek na venkovní osvětlení plošin, atd..

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje osvětlení o intenzitě dle příslušných právních předpisů pro pracoviště s příležitostnými činnostmi, ale se zásadní rolí zraku, tj. 100 lux.

Dotaz č. 2:

Jaký je požadavek na zásuvkové skříně pro servis technologie? Technologie bude dle standardu vybavena zásuvkovými skříněmi v přístřešku filtru, pod filtrem a u síla sorbentu?

Odpověď zadavatele:

Zásuvková skříň 1 x 400 V pětikolík a 1 x 230V.

Dotaz č. 3:

Součástí rozsahu díla je dodávka a montáž klapek pro potrubí horizontální sušárny. Je v rozsahu dodavatele také napájení těchto klapek, resp. přívod tlakového vzduchu ke klapkám? Z jakého ŘS budou tyto klapky řízeny? Předpokládáme, dle zadávací dokumentace, že v rozsahu dodavatele je pouhá dodávka a montáž těchto klapek bez propojení a následného řešení řízení těchto klapek.

Odpověď zadavatele:

Napojení tlakového vzduchu zajistí zadavatel. Řízení klapek je v odpovědnosti dodavatele.

Dotaz č. 4:

V zadání se píše, že zařízení musí vykazovat maximální hluk korespondující s akustickou studií. V zadání se též píše, že 1m od ústí komínů je maximální hladina akustické tlaku 1m od zařízení 69 dB(A). Za ventilátorem čištění spalin bude dle zadávací dokumentace provedena odbočka s výfukem do atmosféry. Má hladina akustického tlaku u tohoto výfuku dosahovat parametrů uvedených pro ústí komínů ve vzdálenosti 1m, tj. 69 dB(A), i když se nejedná o komín? Nebo není u tohoto výfuku hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m požadována a musí se dodržet pouze hladiny v referenčních bodech v okolní zástavbě? Má vliv na návrh tlumiče hluku.

Odpověď zadavatele:

Požadovaná hladina akustického tlaku musí být dodržena pro celé zařízení, nikoliv jen v referenčních bodech.

Dotaz č. 5:

Žádáme o informaci zdali jsou ve vyhrazeném prostoru haly pro umístění rozvaděčů kabelové kanály v podlaze.

Odpověď zadavatele:

Kabelové kanály nejsou v podlaze. Veškeré kabelové rozvody v hale jsou řešeny kabelovými lávkami.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souvislosti s pozdní odpovědí na podanou žádost **prodloužil lhůtu pro podání nabídek** (čl. 18.1 zadávací dokumentace) **do 26. 1. 2024 do 10.00 hod.**

V Brně, dne 5. 1. 2024

Michal Dedek
EFA compliance s.r.o.
v zastoupení zadavatele