

GAŘÁŽE

STÁVAJÍCÍ
R8+9

DOPLNIT:

- PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 16A/30mA-A (EL. POHON BRÁNY)
- PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25/4/003+JISTIČ C10/3 (PLOŠINA)

2x KOPOFLEX Ø110mm
HL. 0.8m, FÓLIE HL.0.3m
RESERVA PRO EL.PŘÍVOD
DO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE

CYKY-J 5x2.5 VE STÁVAJÍCÍM ŽLABU A V LISTĚ 40x40

HLAVNÍ
VYPÍNAČ
v=1.2m

OVLADAC
UMÍSTIT DLE
INVESTORA
(dodávka plošiny)

V CHRÁNIČE Ø63

2x OBETONOVANÁ
CHRANIČKA Ø40mm
HL. 0.8m, FÓLIE HL.0.3m
1x NAPĀJENÍ 1x OVIADANÍ

2.07b

2.07c

ProjekceMüller s.r.o.

Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006

IČO: 067 592 46, e-mail: milos.muller@atlas.cz

ODPOV.PROJEKTANT
ING.MILOSLAV MÜLLER

VYPRACOVAL 2.1
ING. MILOSLAV MÜLLER

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BLANSKO

INVESTOR: MĚSTO BLANSKO, NÁM.SVOBODY 3, 678 01

STAVBA DĚLNICKÝ DŮM
BLANSKO, HYBEŠOVA 240/1
PARKOVACÍ PLOCHY,
OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

OBSAH ELEKTROINSTALACE — PŮDORYS

AUTORIZACE

FORMÁT

KOPIE

DATUM	02/2025
-------	---------

STUPEŇ	PDPS
--------	------

ZAK.ČÍS.2025.003

MĚŘ.	1:100
------	-------

ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
692	D.1.4.