

[illegible]

OZNAČENÍ	NÁZEV	m²	POVRCH PODLAH	POVRCH STĚN	POVRCH STŘEPŮ	POZNÁMKA
201	HALA	53,28	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
202	SCHODIŠTĚ	8,68	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
203	HALA	17,47	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
204	ZASEDACÍ MÍSTNOST	55,67	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
205	ZASEDACÍ MÍSTNOST 2	28,85	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
206	KUCHYŇKA	6,34	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
207	CHODBA	2,42	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
208	WC ŽENY	2,80	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	SKD POHELOVÝ SV. 2500mm
209	OKLUD	2,12	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	SKD POHELOVÝ SV. 2500mm
210	WC MUŽI	13,55	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	SKD POHELOVÝ SV. 2500mm
211	VÝTÁH + PLOŠINA	4,90	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	POHELOVÝ BETON	POHELOVÝ BETON
212	DENNÍ MÍSTNOST	15,02	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
213	KANCELÁŘ IMPLEMENTACE	57,93	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
214	KANCELÁŘ VÝVOJ 2	22,03	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
215	KANCELÁŘ VÝVOJ 1	23,37	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
216	KANCELÁŘ VEDENÍ 1	23,67	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
217	KANCELÁŘ VEDENÍ 2	22,30	P3	CEMENTOVÁ STĚRKA	SÁROVÁ OMÍTKA PROSLÉNI	POHELOVÝ BETON LEVITUJÍ SKD POK.
218	LETNÍ TERASA 1	25,67	S3	DŘEVĚNÁ PRKNA		
219	LETNÍ TERASA 2	15,00	S3	DŘEVĚNÁ PRKNA		

 TL. KONSTRUKCE 500mm – VRSTVENÁ KONSTRUKCE
monolitický železobeton tl. 200mm, fukané tepelné izolace tl. 200mm,
pohlcivový železobeton tl. 100mm, $\lambda=0,18 \text{ W/m}^\circ\text{C}$

 ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
monolitický železobeton, podrobnosti viz D.1.1.2 stavební konstrukční část

 TL. KONSTRUKCE 100mm – VNITŘNÍ PRŮČKY
čelní bloky tl. 80mm, na maltu po tenké spádě, P8


 OCELOVÉ STUPNÍKY – DESKY

 STĚNOVÁ AKUSTICKÁ PRŮČKA
výška modulu 2000 mm, materiál – konstrukce z hliníkových elox.profilů

 PŘESAZENÁ FASÁDA – DŘEVNÉ OCELOVÉ PROFILY
hliníkové lamely, varianta trubky

 STĚRKA, BENÁTSKÝ ŠTUK

	Hranice požární úseku Border of fire compartment
N 1.01 – III-SPB	Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, III. stupeň požární bezpečnosti Number of the fire compartment - III. fire safety degree
	Požární uzávěř omezující šíření tepla s 30 minutovou požární odolností, konstrukce druhu DP3, samozavírací zařízení Sort of the fire door (EW) with fire resistance (30 minutes) + door closer
	Nejnižší požadovaná požární odolnost svíslé konstrukce pro mezní slavy R, E, I 45 minut, konstrukce druhu DP1 Fire resistance of the fire wall (45 minutes)
	Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní slavy R, E, I 45 minut konstrukce druhu DP1 Fire resistance of the horizontal construction (45 minutes)
	Dveře opatřené kováním pro nouzové otevření dveří klikou (např. paniková klikla dle ČSN EN 179) Emergency exit devices operated by lever handle
	Přenosný hasicí přístroj práškový Powder portable fire extinguisher
	Přenosný hasicí přístroj sněhový Carbon dioxide portable fire extinguisher
	Směr úniku (minimální šířka únikové cesty) Direction of escape (minimum width of escape route)
	Únikový východ (minimální šířka únikového východu) Emergency exit (minimum width of emergency exit)
	Úniková cesta Escape route
	Vnitřní hadicový systém (vnitřní hydrant) D19, délka hadice 30m Hydrant system, D19, hose length 30m
	Vnitřní hadicový systém (vnitřní hydrant) D25, délka hadice 30m Hydrant system, D25, hose length 30m
	Hranice požární nebezpečného prostoru Border of fire risk area
d=2,50m/ds=1,00m	Odstupová vzdálenost (v přímém směru / do stran na okraji) Fire risk distance (straight distance / distance to sides)
	TOTAL STOP Total stop
	Požadovaný směr otevírání dveří Required direction of door opening.



Zodpovědný pr.	Ing. Jakub Volný	 BF PRO CZ, s.r.o. Borovského 830/22 734 01 Karviná Tel: 602 533 174 E-mail: bfpro@bfpro.cz Web: www.bfpro.cz		
Vypracoval	Ing. Jakub Volný			
Kontroloval	Ing. Jakub Volný			
Hlavní projektant	BKN, spol. s.r.o.			
Stavebník	TELMAX, s.r.o.			
Místo stavby	Jirásková 154, 566 01 Vysoké Mýto		Formát	297x580
Stavba	Administrativní budovy Telmax Vysoké Mýto		Datum	03/2023
Část PD	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Druh dok.	DŮR+DSP
Název	Půdorys 2.NP		Měřítka	Číslo výkresu
			schéma	D.1.3.3