

LEGENDA

- | číslo | typ | popis |
|-------|-----------|---|
| 1 | hliníkový | hliníkový ozard v kabeľovom žľabu pod stropem |
| 2 | kabeľový | ozard v podlaže |
| 3 | kabeľový | ozard v pod omítkou |
| 4 | pružný | sprínac 230V/10A, rážení 1, pod omítkou, IP20 |
| 5 | pružný | sprínac 230V/10A, rážení 1S, pod omítkou, IP20 |
| 6 | pružný | sprínac 230V/10A, rážení 2S, pod omítkou, IP20 |
| 7 | pružný | sprínac 230V/10A, rážení 5, pod omítkou, IP20 |
| 8 | pružný | sprínac 230V/10A, rážení 6, pod omítkou, IP20 |
| 9 | pružný | sprínac 230V/10A, rážení 7, pod omítkou, IP20 |
| 10 | pružný | sprínac 230V/10A, rážení 1 - úzky vypínač do zárubní dvíř IP20 |
| 11 | pružný | sprínac 230V/10A, rážení 6 - úzky vypínač do zárubní dvíř IP20 |
| 12 | pružný | pružný detektor 230V/10A, 360°, n.a.6m (prům), nastavení IR, IP44 |
| 13 | pružný | pružný detektor 230V/10A, 2x180°, n.a.6m pro oboustr. detekci, nastavení IR, IP44 |
| 14 | pružný | pružný detektor 230V/10A, 360°, n.a.12m pro velké prostory, nastavení IR, IP44 |
| 15 | pružný | verziomí pružný detektor 230V/10A, 200°, n.a.6m (prům), nastavení IR, IP54 |



02N	NAČEV	osvětlenost
101	HALA	150 lx 9.1
102	SCHODIŠTĚ	100 lx 9.2
103	RECEPCE	300 lx 34.6
104	ÚČTARNA	500 lx 34.2
105	VEDEM – SERVIS, VÝROBA	500 lx 34.2
106	WC OSSPO	200 lx 10.4
107	WC ŽENY	200 lx 10.4
108	WC MUŽI	200 lx 10.4
109	ÚKLID	100 lx 10.8
110	CHODBA	100 lx 9.1

111	VÝRAH + PLOŠNA	
112	DENNÍ MJSTNOST	100 kx 10.2
113	KANCELÁŘ SKLADU	500 kx 34.2
114	SKLAD	100 kx 12.1
115	KANCELÁŘ HW + SW	500 kx 34.2
116	KANCELÁŘ SERVIS	500 kx 34.2
117	SKLAD PRŮR. SERVISU	100 kx 12.1
118	KANCELÁŘ SERVIS	500 kx 34.2
119	KANCELÁŘ SERVIS	500 kx 34.2
120	KANCELÁŘ IT	500 kx 34.2
121	VSTUPNÍ ZÁVĚRŤI	

Architekt: Fotostudio	KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o.		
Záhlumenní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrvanet, T: + 420 739 575 755			
Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva			
Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková			
Auce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MYTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Myto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/II, 566 01 Vysoké Myto, www.bkn.cz		
Ypracoval	Zodpovědný projektant Pavel Farník Ing. Vladimír Satlár Ing. Vladimír Těplý		
Hlavní projektant	Hlavní projektant Ing. Vladimír Těplý		
Poradce	Ing. Vladimír Těplý		
Stupen	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Objekt	SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
Obsah	D.1.1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY, ELEKTRIKOSVOD PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ		
Datum	Zak. číslo 07.2024		
Cyklus	C. vyřazení		
D.1.1.4.4.5.			