| OZN. | NÁZEV | osvětlenost |
|---|---|---|
| 201 | HALA | 150 lx 9.1 |
| 202 | SCHODIŠTĚ | 100 lx 9.2 |
| 203 | HALA | 500 lx 34.5 |
| 204 | ZASEDACÍ MÍSTNOST 1 | 500 lx 34.5 |
| 205 | ZASEDACÍ MÍSTNOST 2 | 500 lx 34.5 |
| 206 | KUCHYŇKA | 300 lx 37.5 |
| 207 | CHODBA | 100 lx 9.1 |
| 208 | WC ŽENY | 200 lx 10.4 |
| 209 | ÚKLID | 100 lx 10.8 |
| 210 | WC MUŽI | 200 lx 10.4 |
| 211 | VÝTAH + PLOŠINA | |
| 212 | DENNÍ MÍSTNOST | 200 lx 10.2 |
| 213 | KANCELÁŘ IMPLEMENTACE | 500 lx 34.2 |
| 214 | KANCELÁŘ VÝVOJ 2 | 500 lx 34.2 |
| 215 | KANCELÁŘ VÝVOJ 1 | 500 lx 34.2 |
| 216 | KANCELÁŘ VEDENÍ 1 | 500 lx 34.2 |
| 217 | KANCELÁŘ VEDENÍ 2 | 500 lx 34.2 |
| 218 | LETNÍ TERASA 1 | |
| 219 | LETNÍ TERASA 2 | |

LEGENDA

- žlab — hlavní kabelový rozvod v kabelovém žlabu pod stropem
- kabelový rozvod v podlaze
- kabelový rozvod v pod omítkou

- spínač 230V/10A, řazení 1, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 1S, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 2S, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 5, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 6, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 7, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 1 - úzký vypínač do zárubní dveří IP20
- spínač 230V/10A, řazení 6 - úzký vypínač do zárubní dveří IP20
- pohybový detektor 230V/10A, 360°, pr.6m (přímo), nastavení IR, IP44
- pohybový detektor 230V/10A, 2x180°, pr.6m pro dlouhé chodby, nastavení IR, IP44
- pohybový detektor 230V/10A, 360°, pr.12m pro velké prostory, nastavení IR, IP44
- venkovní pohybový detektor 230V/10A, 200°, pr.6m (přímo), nastavení IR, IP54

**A2** Svítidlo LED, stropní, ALtěleso 600x600x41mm, IP40, LED 40W, 5400lm, 4000K, (UGR19) (mikroprizmatický kryt) (+ adaptér pro stropní montáž + závěs)

**B1** Svítidlo LED, stropní/závěsné, 671x170x95mm, IP65, LED 19W, 3200lm, 4000K, nastavitelné 4x krok

**B2** Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1280x170x95mm, IP65, LED 28W, 5000lm, 4000K, nastavitelné 4x krok

**B3** Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1280x170x95mm, IP65, LED 35W, 6000lm, 4000K, nastavitelné 4x krok

**B4** Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1580x170x95mm, IP65, LED 44W, 7500lm, 4000K, nastavitelné 4x krok

**C1** Svítidlo LED, stropní/nástěnné, pr.327mm x 52mm, IP54, LED 36W, 3600lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát

**D1** Svítidlo LED, zapuštěné, pr.170mm x 49mm, IP42, LED 25W, 3150lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát

**E1** Svítidlo LED, závěsné, pr.352mm x 79mm, IP20, LED 36W, 3200lm, 4000K, mikroprizmatický kryt (+ závěs)

**F1** Svítidlo LED, stropní, ALtěleso 600x600x41mm, IP40, LED 36W, 4800lm, 4000K, (UGR19) (mikroprizmatický kryt) + adaptér pro stropní montáž + závěs + senzor auto-dimmer

**G** LED pásek (9,6W/1m) délky 5m + ALlišta osvětlení kuch.linky + zdroj 230V/12V/90W na horní skříňce

**NA1** Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1hod, autotest, přisazené, LED 3,8W, 361lm, (optická čočka pro osv.prostoru) stropní svítidlo 137x137x32mm, IP41

**NA2** Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1hod, autotest, přisazené, LED, 3,8W, 330lm, (optická čočka pro dlouhé chodby dosah 12m) stropní svítidlo 137x137x32mm, IP41

**N1** Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1hod, autotest, nástěnné IP65 LED, 4,5W 300lm, + piktogram vlevo/vpravo/dolů/nahoru nástěnné svítidlo 345x152x49mm


Architekt. řešení: **KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o.**
**Záhumenní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755**
**Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva**
**Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková**


Akce

# ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO

**Areál společnosti TELMAX**

Investor: **TELMAX s.r.o.**
**Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto**


Projektant: **B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz**

| Vypracoval | Zodpovědný projektant | Hlavní projektant |
|---|---|---|
| Pavel Farník | Ing. Vlastimil Šafář | Ing. Vladimír Teplý |


razítko

pare č.

Stupeň: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY** — **DPS**

Objekt: **SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA**

Obsah: **D.1.1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY, BLESKOSVOD**

## PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ

Měřítko: **1:75**

| Datum | Zak. číslo | Č. výkresu |
|---|---|---|
| 07.2024 | 6712/24 | D.1.1.4.4.7. |