

PŮDORYS 1.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	m²	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	POZNÁMKA
101	HALA	91,14	2,600	NEPOSUZOVÁNO
102	SOCHODIŠTĚ	8,68	2,600	NEPOSUZOVÁNO
103	RECEPCE	11,49	2,600	NEPOSUZOVÁNO
104	ÚČTÁRNA	37,39	2,600	
105	VEDENÍ – SERVIS, VÝROBA	29,42	2,600	
106	WC OSSPO	3,94	2,600	NEPOSUZOVÁNO
107	WC ŽENY	9,29	2,600	NEPOSUZOVÁNO
108	WC MUŽI	13,55	2,600	NEPOSUZOVÁNO
109	ÚKLID	2,12	2,600	NEPOSUZOVÁNO
110	CHODBA	2,42	2,600	NEPOSUZOVÁNO
111	VÝTAH + PLOŠINA	4,91	2,600	NEPOSUZOVÁNO
112	DENNÍ MÍSTNOST	24,50	2,600	
113	KANCELÁŘ SKLADU	9,89	2,600	
114	SKLAD	47,99	2,600	NEPOSUZOVÁNO
115	KANCELÁŘ HW + SW	39,96	2,600	
116	KANCELÁŘ SERVIS	40,11	2,600	
117	SKLAD PŘÍR. SERVISU	22,03	2,600	NEPOSUZOVÁNO
118	KANCELÁŘ SERVIS	23,37	2,600	
119	KANCELÁŘ SERVIS	15,48	2,600	
120	KANCELÁŘ IT	21,29	2,600	

LEGANDA ŠRAFŮ

- Prostor s vyhovujícím denním osvětlením.
- Zbývající prostor vyhovující pro sdružené osvětlení. (> 0,5%)
- Prostor nevyhovující pro denní ani sdružené osvětlení. (< 0,5%)

VÝSLEDKY VÝPOČTU DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Název	Minimální hodnota	Požadovaná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
1.04 ÚČTÁRNA				
Čísel denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 94 / 50 %	15,9 %	0,1
1.05 VEDENÍ - SERVIS, VÝROBA				
Čísel denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 73 / 50 %	11,9 %	0,1
1.12 DENNÍ MÍSTNOST				
Čísel denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 62 / 50 %	11,6 %	0,095
1.13 KANCELÁŘ SKLADU				
Čísel denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 96 / 50 %	15,7 %	0,088
1.15 KANCELÁŘ HW+SW				
Čísel denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 100 / 50 %	16,5 %	0,16
1.16 KANCELÁŘ SERVIS				
Čísel denní osvětlenosti	(0,7) 97 / 95 %	(2,0) 43 / 50 %	16,2 %	0,034
1.18 KANCELÁŘ SERVIS				
Čísel denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 56 / 50 %	15,4 %	0,064
1.19 KANCELÁŘ SERVIS				
Čísel denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 100 / 50 %	13,9 %	0,15
1.20 KANCELÁŘ IT				
Čísel denní osvětlenosti	(0,7) 100 / 95 %	(2,0) 100 / 50 %	16,5 %	0,2

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o., Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Záhumenní 1358 / 30c, 742 21 Kopřivnice
Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová
Ing. arch. Veronika Bezděková

±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Akce

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
TELMAX VYSOKÉ MÝTO
Areál společnosti TELMAX

Investor

TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant

B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Natálie Němečková, DiS.

Zodpovědný projektant

Ing. Jiří Fišer

Hlavní projektant

Ing. Vladimír Teplý

rozdílo

pore č.

Stupeň

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

DŮR+DSP

Objekt

SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Obsah

DENNÍ OSVĚTLENÍ
PŮDORYS 1.NP

Měřítko

1:100

Datum

03.2023

Zak. číslo

6509/23

Č. výkresu

E.3.6.3

