

SESTAVA
MŠ Mnichovice

Č. zař.	Zařízení	Průtok vzduchu							Sestava	znám	Filtrace	Ohřev z -15°C								ní z te	Příkon el.								
		přívod			odvod		počet kusů	ti				tp	základní	ZZT	Q	V	dP	přívod	odvod			ohříváč							
		místnost	jednotka	dp-ext	místnost	jednotka													dp-ext		kW	kW	kW	l/s	kPa	kW	V / Hz	A	kW
		m³/h	m³/h	Pa	m³/h	m³/h	Pa				°C	°C	kW	kW	kW	l/s	kPa	kW	V / Hz	A	kW	V / Hz	A	kW	V/Hz	A			
	VZOR																												
1	Učebna 1.32																												
1.001	Učebna větrání	300	300	225	300	300	225	1	PV, OV, 1°F, RR, EO		F7	22	22	3,7	3	1,7													
2	Učebna 1.44 a 1.45																												
2.001	Učebna větrání	200	200	250	200	200	250	1	PV, OV, 1°F, RR, EO		F7	22	22	2,5	2	1,0													
3	Učebna 1.62																												
3.001	Učebna větrání	450	500	300	450	500	300	1	PV, OV, 1°F, RR, EO		F7	22	22	6,2	5	1,7													
4	Učebna 1.01 a 1.07																												
4.001	Učebna větrání	450	500	300	450	500	300	1	PV, OV, 1°F, RR, EO		F7	22	22	6,2	5	1,7													
5	Učebna 2.17																												
5.001	Učebna větrání	450	500	300	450	500	300	1	PV, OV, 1°F, RR, EO		F7	22	22	6,2	5	1,7													
6	Učebna 2.01																												
6.001	Učebna větrání	450	500	300	450	500	300	1	PV, OV, 1°F, RR, EO		F7	22	22	6,2	5	1,7													
7A.001	Předsíň WC				100	100	100	1	OV																				
7A.002	WC				100	100	100	1	OV																				
8A.001	WC				100	100	100	1	OV																				
8A.002	WC				100	100	100	1	OV																				
9A.001	WC				100	100	100	1	OV																				

Poznámky:
VZT nehradí tepelné ztráty objektu
V místnostech bez VZT je zajištěno přirozené větrání okny, nebo stávající VZT