

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO - 1045 - 2/2016/PD

Kolín 1. 8. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Miloslav Goll
Janáčkovo nábřeží 1153/16
150 00 Praha 5

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: Ing. Iva Kuchařová, tel.: 950 885 161, e-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Mnichovice, Tyršova 600, 251 64
/k. ú. 697541 Mnichovice u Říčan /č. parc. 1255
Název stavby : Snížení energetické náročnosti MŠ v Mnichovicích
Stavebník – investor : MĚSTO MNICHOVICE, Masarykovo náměstí 83, 251 64
Mnichovice
Předložená dokumentace : Dokumentace pro stavební řízení, vč. PBR
Zpracovatel PBR : Ing. Šárka Navarová, Ph.D. (AO 0008877)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 7. 7. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky:

VZT potrubí bude provedeno z materiálu třídy reakce na oheň A nebo A1 s plochou průřezu nejvýše 0,04m². Vzájemná vzdálenost prostupů požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků (stropy, střešní plášť, svislé konstrukce mezi jednotlivými požárními úseky v běžných patrech) bude ≥ 500mm. Střešní plášť, do vzdálenosti 500mm od vnějšího líce prostupujícího VZT potrubí, bude proveden z materiálu s klasifikací B_{roof}(t3).

Dodržet požadavky tohoto stanoviska a požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen PBR), které je nedílnou součástí projektové dokumentace.

K řízení o povolení užívání stavby budou zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje předloženy veškeré příslušné doklady prokazující splnění požárně technických vlastností výrobků, materiálů, systémů apod., uvedených v tomto stanovisku a na které se odvolává zpracovatel PBR.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

13.
plk. Ing. Vladimír Dynybyl
ředitel územního odboru

