

Věc: Zadávací řízení „Částečná rekonstrukce Českého domu Moskva“ - dodatečné informace

Zadavatel obdržel dne 6.2.2015 dotazy v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „**Částečná rekonstrukce Českého domu Moskva**“, která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **VZ 402251**, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz:

Po konzultaci s firmou FIDES (provádí servis na systému EPS ČD Moskva) upozorňujeme, že projekt elektro PBR neobsahuje některé části EPS potřebné k správnému fungování systému.

- Rozšíření ústředny EPS o periferie a napájecí zdroj
- Rozšíření ústředny EPS o paralelní tablo do místa stálé obsluhy
- Přídržné magnety u dveří v 1 a 2 NP uzavírajících evakuační cestu – má vliv na výrobu dveří – typ kování
- Kabeláž pro magnety – pokud bude realizováno, je potřeba kabeláž připravit zároveň s instalací ostatních kabelů Pbř
- Kabeláž pro signalizaci EPS Diesel-EPS, Rozv RP9 – EPS ...– pokud bude realizováno, je potřeba kabeláž připravit zároveň s instalací ostatních kabelů Pbř

Bude tyto části dodávat kompletně firma FIDES, nebo bude realizována v rámci zakázky příprava na tyto úpravy EPS?

Odpověď:

Vyjmenované práce, které jsou součástí EPS a PD elektro PBR je neobsahuje, zajistí firma Fides na náklady provozovatele objektu Český dům. Firma Fides je pro tyto práce oprávněná a pro Český dům provádí údržbu a opravy systému EPS. Případná koordinace činností či prací s vybraným zhotovitelem bude zajištěna v dostatečném předstihu.

Dotaz:

V části gastro jsou uvedeny následující položky:

05.05	ostatní technologie	Chladicí box, bez podlahy, dveře 650mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, připojeno na centrální agregát chlazení
10.01	ostatní technologie	Chladicí box, bez podlahy, dveře 650mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, připojeno na centrální agregát chlazení

13.02	ostatní technologie	Chladicí box, bez podlahy, dveře 650mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, připojeno na centrální agregát chlazení
-------	---------------------	--

Výkaz výměr gastroprovozu obsahuje mj.

05.05	Box - rozměr (šxhlxv) 1750x1700x2200mm
	Izolace PUR panel tl.80mm, K=0,26 W/m ² K
	Dveře křídlové (šxv) 650x2000 mm
	Ventil vyrovnání tlaků, osvětlení

10.01	Box - rozměr (šxhlxv) 2000x1600x2200mm
	Izolace PUR panel tl.80mm, K=0,26 W/m ² K
	Dveře křídlové (šxv) 650x2000 mm
	Ventil vyrovnání tlaků, osvětlení

13.02	Box - rozměr (šxhlxv) 1500x1500x2200mm
	Izolace PUR panel tl.80mm, K=0,26 W/m ² K
	Dveře křídlové (šxv) 650x2000 mm
	Ventil vyrovnání tlaků, osvětlení

Dle názoru uchazeče jsou tyto položky uvedeny 2x

Odpověď:

Zadavatel upřesňujeme uchazečem uvedené položky následovně:

Cenu chladicích boxů pol. 05.05, 10.01 a 13.02 vyplnit pouze v části Gastrotechnologie, v části Chlazení gastrotechnologie cenu těchto položek nevyplňovat.

Ovšem položky 05.05.a, 05.05.b, 10.01.a, 10.01.b, 13.02.a a 13.02.b je nutno v části Chlazení gastrotechnologie vyplnit (ocenit).

Technické, rozměrové i jiné požadavky ovšem nutno splnit - jak ty uvedené v části Gastrotechnologie, tak z části Chlazení gastrotechnologie.

.....
Mgr. Martin Budiš