

Zodpovídá: Ing. Jaroslav Halamiček
email: halamicek@dea.cz
vyřizuje: Ing. Anna Kroulíková
email: kroulikova@dea.cz
tel.: 545 110 145

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Jižní nám. 7

619 00 Brno – Dolní Heršpice

**Věc: Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka výběrového řízení zakázky
„Revitalizace bytového domu Spodní 20, Brno“**

*Zakázka je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020
(verze: 4, účinnost od 1. 5. 2017)*

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Společenství vlastníků Spodní 20, Brno
Sídlo:	Spodní 680/20, Bohunice, 625 00 Brno
IČO:	06096743
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Crlíkem, MSc., předsedou výboru Ing. Miroslavem Matějíkem, Ph.D., místopředsedou výboru Mgr. Bc. Liborem Gricem, členem výboru

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

Zástupce:	DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo:	Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště:	Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO:	41539656
Registrace:	OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Číslo příkazní smlouvy:	16421
kontaktní osoba:	Ing. Anna Kroulíková, email: kroulikova@dea.cz , tel.: 545 110 145



Identifikační údaje zakázky:

Název zakázky:	„Revitalizace bytového domu Spodní 20, Brno“
Název projektu dle žádosti o podporu:	„Revitalizace bytového domu Spodní 20, Brno“
Dotační titul:	VÝZVA Č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH
Operační program:	06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa:	06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita:	06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
Reg. číslo projektu:	CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006104

Informace o výběrovém řízení

Druh (předmět) zakázky:	Zakázka na stavební práce
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty dle Metodického pokynu:	Zakázka vyšší hodnoty
Druh výběrového řízení dle Metodického pokynu:	Otevřená výzvy

Vážený účastníku,

zadavatel výše uvedené zakázky na základě Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka výběrového řízení ze dne 11. 11. 2017 schválil doporučení hodnotící komise a rozhodl o vyloučení účastníka výběrového řízení výše uvedené zakázky na stavební práce, který nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

Odůvodnění:

Na základě 1. jednání hodnotící komise byl účastníka Moravská stavební unie – MSU s.r.o. vyzván k písemnému doplnění a objasnění nabídky obdobně ve lhůtě 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Dne 31. 10. 2017 účastník Moravská stavební unie – MSU s.r.o. sdělil zástupci zadavatele, že není schopen z kapacitních důvodů požadované informace a doklady doložit. Účastník Moravská stavební unie – MSU s.r.o. tedy nedoložil doplnění a objasnění nabídky a ani nepožádal o prodloužení lhůty pro podání doplnění a vysvětlení.

Nabídka účastníka Moravská stavební unie – MSU s.r.o. není v souladu se zadávacími podmínkami. Hodnotící komise vyřadila nabídku účastníka Moravská stavební unie – MSU s.r.o. z dalšího posouzení a hodnocení nabídek a zadavatel vyloučil účastníka Moravská stavební unie – MSU s.r.o. z výběrového řízení obdobně jako dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ a v souladu s odst. 8.3.4. Metodického pokynu

Nedostatky nabídky:

1. V nabídce není dle požadavku odst. 9.3 zadávací dokumentace splněn požadavek na uvedení konkrétního názvu výrobku a výrobce u zadavatelem žlutě označených položek v soupisu prací.
2. V nabídce není doloženo, že nabízená zateplovací systém fasády splňuje níže uvedené požadavky dle projektové dokumentace.

Požadavek na ETICS v TZ	Splněno	Poznámky
Obvodový plášť bude zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) kvalitativní třídy A certifikovaným dle požadavků ETAG 004 a současně certifikovaný dle Čechu pro zateplování budov (CZB). Pokud není systém certifikovaný v kv. tř. A podle CZB, potom musí dodavatel doložit min. certifikaci ETA pro skladbu ETICS jako celek a dále doložit v rámci této certifikace kompletní dokladovou část k jednotlivým dílčím komponentům této skladby včetně prohlášení o vlastnostech výrobce, které prokazují parametry požadované CZB a touto PD (bude doloženo v nabídce).	NE	Nenalezeno v nabídce
Dodavatel zajistí dodání systémové kotevní techniky s certifikací dle ETAG 014, s kategorií použití A,B,C,D,E a současně pro zamezení vlivu tepelných mostů budou použity hmoždinky se zápusťnou montáží a zátkou z příslušného izolantu popř. šroubovací hmoždinky pro zápusťnou montáž s maximální hodnotou bodového součinitele prostupu tepla rovnu 0,001 W/K (bude doloženo v nabídce)	NE	Nenalezeno v nabídce
Dodaný ETICS jeho minerální armovací stěrka bude vyztužena vlákny a musí vykazovat pevnost v tahu za ohybu min. 3,3 N/mm ² a dynamický modul pružnosti min. 6000N/mm ² . A současně mminerální armovací vrstva vyztužena armovací síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny	NE	Nenalezeno v nabídce

Povrchová úprava bude provedena silikonově pryskyřičnou probarvovanou tenkovrstvou omítkou armovanou vlákny zabraňující mikrotrhlinám a s obsahem silikonově pryskyřičné emulze a s přísadou proti plísním a řasám s dlouhodobým účinkem ve formě mikrokapslí. Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti $sd \leq 0,08\text{m}$ (EN ISO 7783-2) a faktor difuzního odporu $\mu \leq 40$ (třída V1). Pro zajištění minimální nasákavosti (vodopropustnosti) bude nasákavost $w < 0,05 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h } 0,5)$, třída nasákavosti W3 (dle EN 1062-3). Reakce na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501.	NE	Nenalezeno v nabídce
Dodavatel předloží systémové řešení realizace detailů ETICS v místě založení ETICS a v místě nadpraží a ostění u výplní otvorů dle ČSN 7308 10 (Požární bezpečnost staveb) resp. dle ISO 13 785-1 (Požárně klasifikační osvědčení), (bude doloženo v nabídce).	NE	Nenalezeno v nabídce
Dodavatel předloží návrh systémového řešení zateplení soklové části s použitím lepicích tmelů na bázi bitumenových pojiv bez mechanického kotvení (bude doloženo v nabídce)	NE	Nenalezeno v nabídce
Veškeré materiální skladby ETICS budou systémovou dodávkou jednoho výrobce a budou certifikovány jako celek (bude doloženo v nabídce)	NE	Nenalezeno v nabídce
Dodávka a montáž ETICS bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží platné osvědčení o způsobilosti od dodavatele systému (bude doloženo v nabídce)	NE	Nenalezeno v nabídce
Pro zamezení vzniku trhlin a tím zabránění pronikání vlhkosti a vody do systému budou veškerá napojení ETICS na ostatní stavební konstrukce provedena pomocí systémových plastových lišt s integrovanou síťovinou (bude doloženo v nabídce)	NE	Nenalezeno v nabídce
Soklová část objektu bude provedena s ochranou vůči mechanickému poškození s odolností proti nárazu kategorie I. , s odolností vůči proražení min. 60J. Do nabídky bude předložen certifikovaný systém prokazující dosažení požadované hodnoty. V této části bude armovací vrstva KZS provedena z organické armovací stěrky vyztužené vlákny s vloženou armovací síťovinou s faktorem difuzního odporu armovací stěrky $\mu \leq 240$. Bude použita armovací síťovina s apretací ve dvou vrstvách. V 1 vrstvě zpevněná síťovina s gramáží min.490g/m ² a pevností v tahu >4500 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 7,5 x 7,5 mm a v druhé vrstvě síťovina s gramáží min.155g/m ² a pevností v tahu >1750 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 6 x 6 mm.	NE	Nenalezeno v nabídce

Za zadavatele Společenství vlastníků jednotek Spodní 20, Brno

V Brně dne 13. 11. 2017

.....
Ing. Anna Kroulíková, v plné moci
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Přílohy Oznámení:

Příloha č. 1 – „Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka výběrového řízení“