

DODATEČNÁ INFORMACE č. 12

Zadavatel: Město Nový Bydžov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
jednající: Ing. Pavel Louda, starosta

Název veřejné zakázky:

„Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov„

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace jako odpověď na dotazy účastníků výběrového řízení ze dne 30. 11. 2023:

Dotazy účastníka:

Dobrý den, prosíme o zodpovězení následujícího dotazu: Dotaz týkající se obkladových keramických pásek hladkých s efektem tradiční terakoty:

Ve výkazech výměr a v projektové dokumentaci jsou specifikované 14 mm tlusté keramické pásky pro obložení křídel I, II, III a IV. Na základě rozhovoru s výrobcem certifikovaných keramických pásek si dovoluujeme podotknout, že 14 mm tlusté pásky se málo kdy používají, jelikož 10 mm tlusté pásky jsou plně certifikované a dostačující. Chceme se tedy zeptat, jestli by bylo možné použít 10 mm tlusté pásky pro obložení křídel I, II, III a IV?

Odpověď zadavatele:

Pro účely VŘ ceňte pásky tloušťky 14 mm. Tento požadavek vzešel od architekta stavby, který na vybraných formátech trvá.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 12.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-48fb-9597-a43029028729> .

V Novém Bydžově dne 5. 12. 2023

Město
NOVÝ BYDŽOV

10
Ing. Pavel Louda, starosta