VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11 dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“)	
Zadavatel:	Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch
Sídlo:	Na Návsi čp. 25, 252 19 Drahelčice
IČO:	099 59 858
Název veřejné zakázky:	**Novostavba základní školy pro Drahelčice a Úhonice**

Zadavatel obdržel dne 23. 5. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zveřejňuje v celém původním znění, a připojuje odpovědi na jednotlivé dotazy.

Žádost o vysvětlení č. 11.1:

„V projektové dokumentaci uchazeč nenalezl požadavek na výkon fotovoltaické elektrárny udávaný v kWp. Bez tohoto údaje nelze fotovoltaickou elektrárnu správně ocenit.

Vyjasní zadavatel, kde v dokumentaci se tento požadavek nachází, případně doplní požadavek o tuto informaci?“

Odpověď zadavatele č. 11.1:

Z výkresu střechy je patrná plocha a počet FVE panelů. Výkon FVE elektrárny je stanoven 57 x 0,500 = 28,5 kWp.

Zadavatel v této souvislosti upravuje dokument D.1.4.g.03_ESIL_BLOKOVE_SCHEMA, ve kterém upravuje počet panelů a napravuje překlep v řádu jednotky (vyznačeno červeným obláčkem); upravenou verzi, která nahrazuje verzi dříve uveřejněnou na profilu zadavatele, zadavatel uveřejňuje s tímto vysvětlením

Tímto vysvětlením nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek.

V Drahelčicích dne 27. 5. 2025

Ing. Petra Ďuranová, předsedkyně svazku