

POZNÁMKA

- zpevněné plochy budou odvodněny příčným a podélným sklonem, z nichž výsledný musí v každém bodě plochy činit min. 0,5%. Odvodnění je navrženo do nových liniových vpustí a přilehlých nezpevněných ploch
- zpevněné plochy z kostek budou povětšinou lemovány obrubníky z žulových kamenných kostek 15/17, které budou zcela zapuštěny. Veškeré obrubníky budou uloženy do betonového lože s boční opěrrou.
- Pláň musí být dostatečně zhutněna a při zkouškách dosáhnout pod chodníky hodnoty modulu přetvárnosti $E_{def,2} = \min. 30 \text{ Mpa}$ (min. 30Mpa).
- stávající podlahy budou sneseny včetně podkladních vrstev a ve všech dotčených prostorách budou provedeny podlahy nové
- ve výstavních prostorách bude na vyrovnaný podklad provedena suchá podlaha
- v místnostech sociálních zařízení budou pod podlahou provedeny větrací kanálky
- přechody mezi různými povrchy jsou řešeny přechodovými lištami
- veškeré betonové mazaniny nutno dělit dilatačními spárami v polích cca 3 x 3 m
- spáry polystyrenových ploten prostřídat
- obklady stěn navazující na dlažby řešit ve styku s těsnicí páskou
- dlažby a obklady v sociálních zařízeních lepit do hydroizolačního tmelu a spáry zatříť hydroizolační spárovací hmotou, detaily napojení na zdivo, dilatační spáry apod. řešit dle technických listů výrobců
- materiál a barevnost bude upřesněna v rámci autorského dozoru
- protiskluznost podlah musí splňovat normové hodnoty

B1 – ŽULOVÉ ODSEKY SE ŠTĚRKOVOU SPÁROU na terénu (tl. cca 310 mm)

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - kamenné odseky | 120 mm |
| (výplň spár – drobný štěrk fr. 2/4) | |
| - štěrkové lože fr. 4/8 | 40 mm |
| - štěrkodrt' | 150 mm |
| - zhutněné podloží | |

B2 – ŽULOVÉ ODSEKY S TRAVNATOU SPÁROU na terénu (tl. cca 260 mm)

- | | |
|---|--------|
| - kamenné odseky | 120 mm |
| (výplň spár – drobný štěrk, zemina + travní semeno min. 15 mm pod horní hranou kamenných prvků) | |
| - štěrkové lože fr. 4/8 | 40 mm |
| - štěrkodrt' | 100 mm |
| - zhutněné podloží | |

C – ŽULOVÁ KOSTKA MALÁ – VAZBA KROUŽKOVÁ na terénu (tl. cca 280 mm)

- žulová kostka 80 x 80 mm 80 mm
- pískové lože fr. 0 – 4 mm 50 mm
- štěrkový podsyp fr. 16 – 32 mm 150 mm
- zhutněné podloží

C1 – ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ (STÁVAJÍCÍ K DOPLNĚNÍ) na terénu (tl. cca 350 mm)

- žulová kostka 150 x 170 mm 150 mm
- pískové lože fr. 0 – 4 mm 50 mm
- štěrkový podsyp fr. 16 – 32 mm 150 mm
- zhutněné podloží

C2 – ŽULOVÁ KOSTKA MALÁ – VAZBA KROUŽKOVÁ na terénu (tl. cca 280 mm)

- žulová kostka 80 x 80 mm 80 mm
- pískové lože fr. 0 – 4 mm 50 mm
- deska z prostého betonu C25/30 vyztužená ocelovou sítí 150 mm
s oky 100/100 mm, průměr 6 mm
- štěrkový podsyp fr. 16 – 32 mm 100 mm
- zhutněné podloží

D – ŽULOVÉ NÁŠLAPY SCHODIŠTĚ (tl. cca 300 mm)

- žulové nášlapy 30 mm
- flexibilní mrazuvzdorné lepidlo na kámen
- hydroizolační stěrka
- betonový schodišťový stupeň
- schodišťová deska z prostého betonu C25/30 vyztužená ocelovou sítí 150 mm
s oky 100/100 mm, průměr 6 mm
- štěrkový podsyp fr. 16 – 32 mm 100 mm
- zhutněné podloží

D01 – KERAMICKÁ DLAŽBA na terénu s izolací proti zemní vlhkosti (tl. 160+200 mm)

- keramická dlažba cca 300 x 300 mm 10 mm
- hydroizolační lepicí tmel 2 mm
- samonivelační vyrovnávací stěrka 2 mm
- betonová mazanina C25/30 vyztužená ocelovou sítí 50 mm
s oky 100/100 mm, průměr 6 mm
- tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu EPS 90 mm

- izolace proti zemní vlhkosti	3 mm
- izolace proti zemní vlhkosti	3 mm
- penetrační nátěr	
- podkladní betonová mazanina C25/30	100 mm
- geotextilie	
- hutněný štěrkový podsyp fr. 16 – 32 mm	100 mm
- zemina roslá	

D02 – CIHELNÁ DLAŽBA DO PÍSKOVÉHO LOŽE (tl. cca 235 mm)

- cihelná dlažba 20 x 20 x 3,5 cm kladená „na sucho“	35 mm
- pískové lože fr. 0 – 4 mm	50 mm
- štěrkopískový podsyp fr. 8 – 16 mm	150 mm
- zemina roslá	