





POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA : ČSN 332000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
PROVEDENÍ ROZVODNICE : ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE SE ZADNÍM PLECHEM JEDNOKŘÍDLOVÁ, PLECH SÍLY 1,4 mm,
KRYTÍ : IP 66
BARVA ROZVODNICE : RAL 7016, ANTRACITOVÁ, ŠEDÁ
ROZMĚRY ROZVODNICE : Š.600, V.600, H.210 mm
ROZVODNICE DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ. PŘI VYUŽITÍ ZÁSUVK SE MUŠÍ DVEŘE ROZVODNICE UZAMKNOUT.
KRYTÍ ROZVODNICE MUŠÍ BÝT ZACHOVÁNO I PŘI VYVEDENÍ GUMOVÝCH ŠNŮR OD ZÁSUVK.

HL. PROJ.	ING.ARCH. MIKŠÍK	INVESTOR:	NEMO ELEKTRO ČÁPKOVA 6, BRNO - T.604226107 E-MAIL: NEMOELEKTRO@VOLNY.CZ	PROJEKT:	NÁZEV:	LIST:	VÝKRES:	PARÉ:
ZODP. PROJ.	Z.NĚMEČEK	BRNĚNSKÉ BISKUPSTVÍ		REVITALIZACE ZAHRAD NKP PETROV	ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE XC1,2 (2ks)	1	D.1.8-07	
VYPRACOVAL	Z.NĚMEČEK	PETROV 8, 601 43 BRNO		D.1.8 - SILNOPROUDÉ ROZVODY	HLAVNÍ OBVODY	LISTŮ:		
DATUM	1.2.2017	ZAKÁZKA: 1707-1555				2		



KABEL	001	002						
PŘÍKON	25/10kW		400V,16A	230V,16A	230V,16A	230V,16A		
ZAŘÍZENÍ	HL.PŘÍVOD	PŘEPĚTÍ	ZÁSUVKOVÉ VÝVODY				REZERVA	REZERVA
MÍSTNOST							10	

HL. PROJ.	ING.ARCH. MIKŠÍK	INVESTOR:	NEMO ELEKTRO ČÁPKOVA 6, BRNO - T.604226107 E-MAIL: NEMOELEKTRO@VOLNY.CZ	PROJEKT:	NÁZEV:	LIST:	VÝKRES:	PARÉ:
ZODP. PROJ.	Z.NĚMEČEK	BRNĚNSKÉ BISKUPSTVÍ		REVITALIZACE ZAHRAD NKP PETROV	ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE XC1,2 (2ks)	2	D.1.8-07	
VYPRACOVAL	Z.NĚMEČEK	PETROV 8, 601 43 BRNO		D.1.8 - SILNOPROUDÉ ROZVODY	HLAVNÍ OBVODY	LISTŮ:		
DATUM	1.2.2017	ZAKÁZKA: 1707-1555				2		