





	POPIS	CELKEM	ks/bm
	HDPE PE 100 RC+ SDR11 (PN16), d63x5,8	109	bm
	HDPE PE 100 RC+ SDR11 (PN16), d32x3,0	4	bm
TVAROVKY	E-spojka d63	4	ks
	E-spojka d90	1	ks
	oblouk d63 11°	1	ks
	E-koleno d63 90°	4	ks
	přírubová redukce DN80/DN50	2	ks
	Lemový nákrůžek s integrovanou přírubou EFL d63	2	ks
	Lemový nákrůžek s integrovanou přírubou EFL d90	1	ks
	FF kus DN80 I- 200 mm	2	ks
	T-kus příruba DN80/80	2	ks
	Navrtávací pas uzavírací Haku d63/32 5310	1	ks
	Zemní souprava teleskopická 9610	1	ks
	šoupátko pro domovní přípojky 2800	1	ks
	poklop 1650	1	ks
	Souprava zemní teleskopická pro šoupata DN50-600, krytí 1,3-1,8 m	3	ks
	Podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem, PN 16, DN80	2	ks
	LT poklop hydrantový	2	ks
	Podkladová deska hydrantová	2	ks
	LT přírubové šoupě, PN16, DN80	3	ks
	LT patkové koleno	2	ks
	Poklop samonivelační teleskopický šoupátkový	3	ks
	Orientační tabulka	2	ks
	Vyhledávací vodič Ø 4 mm FeZn	111	bm
	Blok betonový	2	ks

OZNAČENÍ	ARMATURNÍ SESTAVA	ks
1	Navrtávací pas uzavírací Haku d63/32 5310	1
	Zemní souprava teleskopická 9610	
	šoupátko pro domovní přípojky 2800	
	poklop 1650	
2	T-kus přírubový DN80/80	1
	Lemový nákrůžek s integrovanou přírubou d90	
	Lemový nákrůžek s integrovanou přírubou d63	
	E-spojka d90	
	E-spojka d63	
	FF kus DN80 I- 200 mm	
	LT přírubové šoupě, PN16, DN80 - 2 ks	
	přírubová redukce DN80/DN50	
	LT patkové koleno	
	Podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem, PN 16, DN80	
	Souprava zemní teleskopická pro šoupata DN50-600, krytí 1,3-1,8 m	
	LT poklop hydrantový	
3	Blok betonový	1
	Podkladová deska hydrantová	
	Poklop samonivelační teleskopický šoupátkový - 2ks	
	E-spojka d63	
	Lemový nákrůžek s integrovanou přírubou d63	
	přírubová redukce DN80/DN50	
	LT přírubové šoupě, PN16, DN80	
	Poklop samonivelační teleskopický šoupátkový	
	FF kus DN80 I- 200 mm	
	LT patkové koleno	
	Podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem, PN 16, DN80	
	Blok betonový	
	Podkladová deska hydrantová	
	LT poklop hydrantový	

Změna:	c)		Provedl:		Dne:		Podpis:	
	b)							
	a)							
AQUECON AQUECON a.s. Sídlo: Čs. Legií 445/4 415 01 Teplice IČ: 14868202 www.aquecon.cz info@aquecon.cz Projekce: Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 tel: 417 535 725	Autorizační razítko:						Paré:	
HLinž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Ing. Müller	Kontroloval:	Ing. Hála	
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:		
Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou				Datum: 12/2023		FA4	3	
Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou - 1. etapa				Stupeň: DSP				
				Č.zak.: 2023-021/0632				
				CAD: Rtyně_Schéma_klad.dwg				
				2023-021-4161420				
Obsah: Kladečské schéma vodovodního řadu B				Měřítko: 1:N		č.přílohy: D.1.6.1.4.2		
				Kótováno v m				