VÝPUSTNÉ POTRUBÍ Z ČOV
PP UR2 DN250
délky 6,50 m

VÝPUSTNÉ POTRUBÍ Z ČOV
HDPE PE100RC d90
délky 369,21 m

TK A6
PE100RC d63,
dl. 5189 m

VÝTLAČNÝ ŘAD A
d90 - HDPE PE100RC, dl. 243,67 m

PŘÍPOJKA K ČOV RTYNĚ
HDPE PE100RC d90
délky 84,45 m

STOKA A
DN300 - PP UR2, dl. 752,85 m

ČOV Rtyně nad Bílinou

ochranné pásmo ČOV

OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY 60 m

OSA TRATI
ŽELEZNIČNÍ TRAŤ č.131
RTYNĚ NAD BÍLINOU – BROZÁNKY

km 10,164
km 10,100
km 9,993

Bílina

Situace

- Ochranné pásmo kanalizace
- Ochranné pásmo lesa
- Ochranné pásmo dráhy
- Hranice KN
- Rozhraní ploch
- Staveniště
- Obnova povrchu - asfalt
- Obnova povrchu - štěrk
- Obnova povrchu - dlažba
- Obnova povrchu - zeleň
- Výkop
- Vodní tok

Projektovaná technická infrastruktura

- Splašková kanalizace - gravitační
- Splašková kanalizace - tlaková
- Splašková kanalizace - výtlak
- Kanalizační přípojka - gravitační
- Kanalizační přípojka - tlaková
- Navržená ocelová chráničkа
- Revizní šachta
- Revizní šachta

Stávající technická infrastruktura

- Podzemní vedení ČD telematika
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- Nadzemní vedení VN
- Sdělovací vedení Cetin
- Vodovod
- Podzemní vedení plynovodu
- Stávající dešťová kanalizace
- Stávající splašková kanalizace

Pozn.: Inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně.
Před započetím výkopových prací je nutné jejich vytyčení.

Změna | Provedl | Dne | Podpis
a1
b1
c1

Autorizační razítko:

AQUECON a.s.
www.aquecon.cz
info@aquecon.cz

Sídlo:
Čs. Legií 445/4
415 01 Teplice
IČ: 14868202

Projekce:
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
tel: 417 535 725

Hl.inž.projektu:	Ing. Hála	Projektant:	Ing. Müller	Vypracoval:	Karas
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Kontroloval:	Ing. Hála				
Podpis:					

Investor: Obec Rtyně nad Bílinou, č.p. 34, 41762 Rtyně nad Bílinou
Datum: 12/2023 | Paré: 10

Stavba: Odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou - 1. etapa

Stupeň: DSP
Č.zak.: 2023-021/0632
CAD: RTYNĚ DSP PP KAN.dwg
2023-021-4111205

Obsah: Podrobný situační výkres č. 5

Měřítko: 1:500
Kótováno v: m
Příloha: D.1.1.1.2.05