

Žádost o poskytnutí dodatečných informací č. 10:

Dotaz č. 25

Dle dodavatele markýz nevyhovují návrhy skel normám ČSN. Prosíme o upřesnění tohoto návrhu.

Odpověď č. 25:

Projektant navrhl změnu skel markýz na VSG 66.1, toto řešení bylo zároveň prodiskutováno se statikem. Uchazeč nicméně nacení stávající řešení dle platného soupisu prací.