

DODATEČNÉ INFORMACE

k výběrovému řízení na zakázku

„Projektová dokumentace 2. etapy areálu KANOV“

Zadavatel: EHC CZECH s.r.o., Závodní 278, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary, IČ: 27970345

Dotaz uchazeče č.1:

V rámci Vaší výše uvedené soutěže k veřejné zakázce máme zájem o účast a zařazení do evidence, pokud k tomu nemáte výhrady.

Dále se ptáme, zda-li:

- 1) máte vyřešena autorská práva k DSP,
- 2) existuje?
 - DSP v elektronické podobě nebo pouze výkresová ?
 - je tam statický výpočet
 - je tam případně geologický posudek.
- 3) Existují průzkumy : IGP, radonový?
- 4) Existuje alespoň nějaké geodetické zaměření terénu, tzv. účelová mapa kolem objektu?

Odpověď zadavatele:

1. Autorská práva: ke stavbě jako takové jsou vyřešena, je zakázáno kopírovat výkresy a opisovat zprávy
2. existující podklady:
 - DSP existuje v papírové verzi a v elektronické ve formátu PDF --> vítěz výběrového řízení obdrží tištěnou verzi. „Živá“ verze tj DWG, DXF, DOC, XLS nebude poskytnuta, výjimkou je pouze geodetické zaměření aktuálního stavu terénu (bez zákresu nové stavby)
 - statický výpočet není přiložen
 - nevíme, co je myšleno „geologickým posudkem“, existuje geologický průzkum – viz bod 3
3. Průzkumy: k dispozici je geologický i radonový průzkum --> upozornit na vysoký radonový index, nutno řešit odvětrání podloží!!!
4. Geodetické zaměření: existuje, bude předáno vítězi výběrového řízení ve formátu DWG

Dotaz uchazeče č. 2:

Reaguji na výzvu k vyhotovení projektové dokumentace k 2.etapě areálu KANOV.

Je možno zaslat k nahlédnutí kompletní projekt pro stavební povolení v elektronické podobě (PDF)?

K nastudování zda byly řešeny hloubky založení, průzkumy, apod.

Odpověď zadavatele:

Zasíláme dokumentaci ve formátu PDF přes úschovnu.

www.uschovna.cz/zasilka/HESZN42MF3K7RNH5-26X

Průzkumy (geologie a radon) budou vítězi výběrového řízení k dispozici. Upozorňujeme na vysoký radonový index --> nutnost odvětrání podloží.